

Szczecin, 13 marca 2013

## **OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

### **1. Nazwa i adres zamawiającego:**

PKP Energetyka S.A.  
Oddział Usług  
Zakład Pomorski  
ul. Czarnieckiego 8  
70-221 Szczecin

### **2. Tryb postępowania :**

Przetarg ograniczony zgodnie z SIWZ nr EZ14-Ez7-900-033/2013 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

### **3. Przedmiot zamówienia**

Dostawa dwóch złączy kablowych SN-15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem olejowym

### **4. Wynik postępowania:**

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że:

#### **1. Przedmiot zamówienia był podzielony na 2 zadania:**

**ZADANIE 1. A) ZŁĄCZE KABLOWE SN-15kV CZTEROPOŁOWE**

**B) ZŁĄCZE KABLOWE SN-15kV SZEŚCIPOŁOWE**

**ZADANIE 2. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM**

2. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 22.02.2013 do godz. 11:00 wpłynęły 4 (cztery) oferty do ZADANIA 1 i 3 (trzy) oferty do ZADANIA 2 .

**ZADANIE 1.**

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	<b>UESA POLSKA SP. Z O.O.</b> UL. TRAUGUTTA 2 68-300 LUBSKO
2.	<b>ENCO SP. Z O.O.</b> UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
3.	<b>ZPUE S.A.</b> UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
4.	<b>WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.</b> UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WLKP.

**ZADANIE 2.**

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	<b>UESA POLSKA SP. Z O.O.</b> UL. TRAUGUTTA 2 68-300 LUBSKO
2.	<b>ENCO SP. Z O.O.</b> UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
3.	<b>ZPUE S.A.</b> UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA

3. Punktacja ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.

**ZADANIE 1.**

ZADANIA	LP	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
<b>ZADANIE 1.</b>	1	UESA POLSKA SP. Z O.O.		ODRZUCONO
	2	ENCO SP. Z O.O.		ODRZUCONO
	3	ZPUE S.A.		ODRZUCONO
	4	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C		ODRZUCONO

**ZADANIE 2.**

ZADANIA	LP	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
<b>ZADANIE 2.</b>	1	UESA POLSKA SP. Z O.O.	89 531,70 zł	89
	2	<b>ENCO SP. Z O.O.</b>	<b>79 704,00 zł</b>	<b>100</b>
	3	ZPUE S.A.		ODRZUCONO

**4. W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano:**

**A. Dla zadania 2 – ofertę złożoną przez firmę ENCO SP. Z O.O. ul. Postępu 11A 02-676 Warszawa**

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą – ze względu na uzyskaną najwyższą liczbę punktów wynikającą z kryteriów zawartych w SIWZ pkt. 10

Uzasadnienie prawne:

Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jest zgodny z art. 91 ust. 1 ustawy

Wybór oferty dokonano na podstawie kryterium najniższej ceny brutto 100%.

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie informuje że po przeprowadzonej analizie otrzymanych ofert , komisja przetargowa dokonała odrzucenia oferty firmy :

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

**ZADANIA 1**

**ZPUE S.A.**

**UL. JĘDRZEJOWSKA 79c**

**29-100 WŁOSZCZOWA**

**A) ZŁĄCZE KABLOWE SN – 15KV CZTEROPOLOWE**

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie ( szer. x głę. x wys.) 1800mm x 1100mm x 1800mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 1850mm, szerokość 1000mm.

**B) ZŁĄCZE KABLOWE SN- 15KV SZCZEŚCIOPOLOWE**

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (dł. x szer. x wys.): 3060mm x 1710mm x 2500mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2600mm, szerokość 2100mm.

**UESA Polska**

**Ul. Traugutta 2**

**68-300 Lubsko**

**A) ZŁĄCZE KABLOWE SN – 15KV CZTEROPOLOWE**

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (dł. x szer. x wys.): 1300mm x 2100mm x 2500mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 1850mm, szerokość 1000mm.

**B) ZŁĄCZE KABLOWE SN- 15KV SZCZEŚCIOPOLOWE**

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (dł. x szer. x wys.): 1300mm x 2900mm x 2500mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2600mm, szerokość 2100mm.

**PKI WILK Spółka. Cywilna**

**Ul. Portowa 4A**

**64-761 Krzyż Wilkp.**

**A) ZŁĄCZE KABLOWE SN – 15KV CZTEROPOLOWE**

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (dł. x szer.): 1800mm x 1000mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 1850mm, szerokość 1000mm.

### **B) ZŁĄCZE KABLOWE SN- 15KV SZCZEŚCIOPÓŁOWE**

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (dł. x szer.): 2600mm x 1000mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2600mm, szerokość 2100mm.

**ENCO Sp. z o.o.**

**Ul. Postępu 11A**

**02-676 Warszawa**

### **A) ZŁĄCZE KABLOWE SN – 15KV CZTEROPÓŁOWE**

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (dł. x szer.): 1730mm x 1100mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 1850mm, szerokość 1000mm.

### **B) ZŁĄCZE KABLOWE SN- 15KV SZCZEŚCIOPÓŁOWE**

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (dł. x szer.): 2400mm x 1170mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : długość 2600mm, szerokość 2100mm

## **ZADANIA 2**

**ZPUE S.A.**

**UL. JĘDRZEJOWSKA 79c**

**29-100 WŁOSZCZOWA**

### **STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM**

Wymiary zewnętrzne stacji transformatorowej nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (dł. x szer. x wys.): 3060mm x 1710mm x 2500mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ: długość 2900mm, szerokość 2100mm.

### Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych **ZADANIA 1 i 2:**

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3