

Szczecin, 29 maja 2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:

PKP Energetyka S.A.
Oddział Usług
Zakład Pomorski
ul. Czarnieckiego 8
70-221 Szczecin

2. Tryb postępowania :

Przetarg ograniczony zgodnie z SIWZ nr EZ14-Ez7-900-271/2013 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

Dostawa dwóch złączy kablowych SN-15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem olejowym

4. Wynik postępowania:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że:

1. Przedmiot zamówienia był podzielony na 2 zadania:

ZADANIE 1. A) ZŁĄCZE KABLOWE SN-15kV CZTEROPOŁOWE

B) ZŁĄCZE KABLOWE SN-15kV TRZYPOŁOWE

ZADANIE 2. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

2. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 20.05.2013 do godz. 11:00 wpłynęły 3 (trzy) oferty do ZADANIA 1 i 2.

ZADANIE 1.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
2.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.
3.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA

ZADANIE 2.

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
2.	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C. UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WŁKP.
3.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA

3. Punktacja ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.

ZADANIE 1.

ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 1.	1	ZPUE S.A.	56 425,02	ODRZUCONA
	2	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	75 904,53	74
	3	ENCO SP. Z O.O.	83 271,00	ODRZUCONA

ZADANIE 2.

ZADANIA	L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	5	8
ZADANIE 2.	1	ZPUE S.A.	75 113,64	ODRZUCONA
	2	WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.	81 145,56	93
	3	ENCO SP. Z O.O.	84 747,00	ODRZUCONA

4. W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano:

A. Dla zadania 1 i 2 – ofertę złożoną przez firmę **WILK PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.**

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą – jej treści odpowiada treści SIWZ

Uzasadnienie prawne:

Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jest zgodny z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Wybór oferty dokonano na podstawie treści SIWZ.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie informuje, że po przeprowadzonej analizie otrzymanych ofert, komisja przetargowa dokonała odrzucenia oferty firmy :

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

ZADANIA 1

ZPUE S.A.

UL. JĘDRZEJOWSKA 79c

29-100 WŁOSZCZOWA

A) ZŁĄCZE KABLOWE SN – 15KV CZTEROPOLOWE

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (szerokość x długość) 1100mm x1800mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : szerokość 1000mm długość od 1800mm do 1900.

B) ZŁĄCZE KABLOWE SN- 15KV TRZYPOLOWE

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (szerokość x długość) 1100mm x1800mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : szerokość 1000mm długość od 1800mm do 1900.

ENCO Sp. z o.o.

Ul. Postępu 11A

02-676 Warszawa

A) ZŁĄCZE KABLOWE SN – 15KV CZTEROPOLOWE

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (szerokość x długość) 1100mm x1730mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : szerokość 1000mm długość od 1800mm do 1900.

B) ZŁĄCZE KABLOWE SN- 15KV TRZYPOŁOWE

Wymiary zewnętrzne złącza kablowego SN nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (szerokość x długość) 1100mm x1730mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ to : szerokość 1000mm długość od 1800mm do 1900,.

ZADANIA 2

ZPUE S.A.

UL. JĘDRZEJOWSKA 79c

29-100 WŁOSZCZOWA

STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

Wymiary zewnętrzne stacji transformatorowej nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (szerokość x długość) :1975 x 2540mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ: szerokość 1900mm długość 2800mm.

ENCO Sp. z o.o.

Ul. Postępu 11A

02-676 Warszawa

Wymiary zewnętrzne stacji transformatorowej nie spełniają wymagań technicznych z SIWZ.

Wymiary zewnętrzne w ofercie (szerokość x długość) :1975 x 2540mm.

Wymiary zewnętrzne zawarte w SIWZ: szerokość 1900mm długość 2800mm.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych **ZADANIA 1 i 2:**

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że z uwagi na fakt, iż niniejsze zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ustawy (faksem oraz drogą elektroniczną) umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta z zastrzeżeniem art.183 ustawy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia.