

Sopot, dnia 9 październik 2013 r.

EZ11-Ez5-2110/08-04/13

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa rozdzielnic SN - 1 szt. i rozdzielnic nN - 1 szt. nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 (dalej SIWZ).

1. Zgodnie z pkt. 2.2. SIWZ Nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 Zamawiający wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmiana 1

Zmienia się wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13. Nowy wzór umowy załączono do niniejszego pisma.

Zmiana 2

Zmienia się załącznik graficzny nr 3 do Wymagań technicznych dla rozdzielnic SN i załącznik graficzny nr 2 do Wymagań technicznych dla rozdzielnic nN poprzez zaktualizowanie wymiarów drzwi wejściowych do pomieszczeń rozdzielnic SN i nN. Nowy załącznik graficzny załączono do niniejszego pisma.

Zmiana 3

Zmienia się schemat rozdzielnic SN-15kV „ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE” rys. nr E-01 stanowiący załącznik nr 2 do Wymagań technicznych dla rozdzielnic SN. Nowy rys. nr E-01. pn. „Schemat rozdzielnic SN-15kV-„ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE” załączono do niniejszego pisma.

Zmiana 4

Pkt. 3.8 Wymagań technicznych dla rozdzielnic SN otrzymuje nowe brzmienie:
3.8. Pole liniowe (L3, L4, L5) należy przystosować do zdalnego sterowania natomiast dla „Rozwiązania Alternatywnego” do zdalnego sterowania należy przystosować pola (S1, L2 i L3).

Zmiana 5

Pkt. 3.35 Wymagań technicznych dla rozdzielnic SN otrzymuje nowe brzmienie:
3.35. Pola liniowe (L2, L4, L5) i pole sprzęgłowe (S1) oraz dla „ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNEGO” pola liniowe (L2, L3) i pole sprzęgłowe (S1) należy przystosować do zdalnego sterowania.

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na rozdzielnicę SN tzn. albo dla układu elektrycznego wg rysunku E-01 Schemat rozdzielnicy SN-15kV albo dla układu elektrycznego wg rysunku E-01 Schemat rozdzielnicy SN-15kV „ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Nowy wzór umowy
2. Nowy załącznik graficzny zał. nr 2 i 3 do Wymagań technicznych dla rozdzielnicy SN i nN.
3. Nowy rys. nr E-01 pn. „Schemat rozdzielnicy SN-15kV-„ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE”

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora Zakładu

Zbigniew Chyliński
(3)