

Sopot, dnia 10 lipca 2013 r.

EZ11-Ez5-2110/01-138/4/13

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych: 15,75/0,4 kV, 21/0,4kV, 15/6 kV”, nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ11-Ez5-2110/01-138/01/13 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że dla transformatorów z grup A i B materiał uzwojeń to miedź tak jak w przypadku transformatorów z grup C i D

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dla transformatorów z grup A i B wymaganym materiałem dla uzwojeń GN/DN jest miedź.

Z poważaniem

Dyrektor Zakładu

Jan Mumot
(3)

PK Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
Z siedzibą w Warszawie
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
Tel. +48 58 742 02 02
Fax. +48 58 721 37 19
ez11@pkenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(wplacony w całości)
www.pkenergetyka.pl