

Warszawa, 19 grudnia 2013 r.

EH21d-9000-51-10/108/RW/13

do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa rozdzielni 110 kV dla PT Sędziszów Małopolski”; nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EH21d-9000-51-3/108/RW/13 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytanie wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie:

Ad. Załącznik A do załącznika nr 3 do SIWZ:

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania w modułach wyłącznikowych przekładników prądowych o następujących parametrach:

w polu liniowym:

50-100/1-1-1-1-1A

2VA/0,2s Fs5

2VA/0,2s Fs5

2VA/0,5 Fs5

7,5VA/5P20

7,5VA/5P20

7,5VA/5P20

w polach transformatorowych:

50/1-1-1-1-1A

2VA/0,5 FS5

7,5VA/5P20

7,5VA/5P20

7,5VA/5P20

10VA/10P10

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wnioskowane parametry przekładników prądowych są zgodne z wymaganiami określonymi w Załączniku A do załącznika nr 3 do SIWZ.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopczyk

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
tel. +48 22 47 419 00
fax +48 22 47 414 79

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

energetyka@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(włacony w całości)