

Warszawa, 16 lipca 2013

EZ1-Ez5-55713/190/13

Oferenci

dotyczy postępowania nr EU-EZ1-Ez5a-9000/3/13 pt.: „**Dostawa rozdzielnic 15 kV do 6 stacji rozdzielczych**“

Szanowni Państwo,

PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki odpowiada na pytania zadane do w/w postępowania:

Pyt. 1: „W załączniku nr 3 do SIWZ ‘Opis przedmiotu zamówienia’ w wymaganiach ogólnych znajduje się zapis o stopniu ochrony rozdzielnic IP41. W opisie poszczególnych pól rozdzielnic w polach liniowych, wyłącznikowych oraz sprzęgłowych wymagany jest stopień ochrony IP4x.

Proszę o sprecyzowanie jaki stopień ochrony rozdzielnic należy przyjąć ?”

Odp.: Należy przyjąć stopień ochrony rozdzielnic IP4x.

Pyt. 2: „Nawiązując do wymogów zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ dotyczących parametrów pól rozdzielnic znajduje się zapis ‘znamionowe wytrzymałwane napięcie krótkotrwałe – 50kV/60kV’ a w opisie dotyczących parametrów wyłącznika 17,5kV ‘poziom izolacji Ud/Up – 38kV/95kV.

Czy można zastosować rozdzielnice na znamionowe wytrzymałwane napięcie krótkotrwałe – 38kV/95kV ?”

Odp.: Należy zastosować rozdzielnice na znamionowe wytrzymałwane napięcie krótkotrwałe – 38kV/95kV.

Z poważaniem

Dyrektor Zakładu


Piotr Zawadka