

Warszawa, 25 lipca 2013

EZ1-Ez5-55713/192/13

Oferenci

dotyczy postępowania nr EU-EZ1-Ez5a-9000/3/13 pt.: „**Dostawa rozdzielnic 15 kV do 6 stacji rozdzielczych**“

Szanowni Państwo,

PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki odpowiada na pytania zadane do w/w postępowania:

Pyt. 1: „Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozdzielnic o gabarytach większych niż podane w Załączniku nr 3 do SIWZ, ale mieszczących się w istniejących pomieszczeniach?”

Odp.: Należy przyjąć wymiary zgodne z SIWZ i załącznikami do SIWZ ze względu na możliwość dalszej rozbudowy rozdzielni oraz łatwy dostęp do urządzeń.

Z poważaniem

Dyrektor Zakładu

Piotr Zawadka