



Łódź, dn. 30 października 2013 r.

EZ2-Ez7-903-147/13

W związku z zapytaniami dotyczącym realizacją zadania pt.: „Dostawa rozdzielnic nN 0,4kV AC i DC dla PT Zgierz i Głowno” będącej przedmiotem zamówienia przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ2-Ez7-903-147/13 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki udziela poniżej odpowiedzi na przedstawione pytania.

### Pytanie

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej udostępnionej przez Zamawiającego podlegają uzgodnieniu przez jednostkę projektową :PKP-ELESTER-PKP i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Uzgodnienie będzie następowało pisemnie. Do uzgodnienia należy przesyłać każdorazowo po 2 egzemplarze dokumentacji. Jeden egzemplarz z wniesionym uzgodnieniem lub wniesionymi uwagami zostanie każdorazowo zwrócony Wykonawcy”.

Nasze pytanie: 1. Czy ten punkt SIWZ - obowiązuje na etapie składania ofert?

W związku z długim (10-12 tygodni) czasem realizacji dostaw falowników FM-2-MEDCOM ( oferta MEDCOM-w załączeniu)- czy można zastosować zamiennik: np. falownik firmy: APS Energia typu: BFiz 2S 220/230MC+ SKB2(bypass) - ( plik z ofertą i parametrami w załączeniu) - otrzymaliśmy odpowiedź, iż można zastosować materiały innych producentów pod warunkiem równoważności rozwiązań i zachowaniu takich samych bądź lepszych parametrów technicznych ( plik odpowiedzi w załączeniu). Z kolejnej treści pkt.2.4.2- Cz.A-SIWZ - nakazuje wykonanie uzgodnienia takiej zmiany przez jednostkę projektową.

W związku z powyższym - jeżeli punkt: 2.4.2- obowiązuje na etapie składania ofert do przetargu - prosimy o wyrażenie opinii - odpowiedź na pytanie:

2. Czy proponowany przez nas falownik firmy: APS Energia typu: BFiz 2S 220/230MC+ SKB2(bypass) - może być przez nas zastosowany w ramach oferty do tego przetargu ?

Zapytanie kierujemy również równolegle do jednostki projektowej - tj: ELESTER-PKP-Łódź.

### Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga uzgadniania przez jednostkę projektową zmian komponentów wskazanych w Załączniku technicznym nr 1 i 2 na komponenty innych producentów, pod warunkiem zachowania równoważności rozwiązań technicznych lub lepszych parametrów technicznych oferowanych przez zamienniki.

Uzgodnieniu z jednostką projektową powinny podlegać zmiany dotyczące struktury, logiki zaprojektowanych rozdzielnic potrzeb własnych.

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora Zakładu

Krzysztof Sowinski

PKP Energetyka S.A.  
Oddział w Warszawie - Usługi  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki  
ul. Tuwima 28  
90-002 Łódź  
tel. +48 42 205 55 69  
fax +48 42 205 57 67  
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704

REGON: 017301607

kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł  
(wpłacony w całości)

www.pkpenergetyka.pl