

Szczecin, 7 lipca 2014

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:

PKP Energetyka S.A.
Oddział Usług
Zakład Pomorski
ul. Czarnieckiego 8D
70-221 Szczecin

2. Tryb postępowania :

Przetarg ograniczony zgodnie z SIWZ nr EZ14-Ez7-900/05/14 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

„DOSTAWA DZIEWIĘCIU STACJI TRANSFORMATOROWYCH 15/0,4kV
Z TRANSFORMATORAMI OLEJOWYMI I DWÓCH ROZDZIELNIC ”

4. Wynik postępowania:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że:

1. Przedmiot zamówienia składa się:

ZADANIE 1. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV TRZYPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM - ilość 1 kpl.

ZADANIE 2. STACJA TRASNFORMATOROWA 15/0,4kV TRZYPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM - ilość 1 kpl.

ZADANIE 3. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV TRZYPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM - ilość 1 kpl.

- ZADANIE 4.** STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV TRZYPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM - ilość 1 kpl.
- ZADANIE 5.** STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV CZTEROPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM - ilość 1 kpl.
- ZADANIE 6.** STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV TRZYPOŁOWA - ilość 3
kpl.
- ZADANIE 7.** STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV CZTEROPOŁOWA - ilość
1 kpl
- ZADANIE 8.** ROZDZILENICA DZIEWIĘCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.
- ZADANIE 9.** ROZDZIELNICA SZEŚCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

**2. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 09.06.2014r. do godz. 11:00
wpłynęło 6 (sześć) ofert.**

Numer Oferty	Nazwa (firma) adres wykonawcy
1.	ENCO SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 11A 02-676 WARSZAWA
2.	UESA POLSKA SP. Z O.O. UL. TRAUGUTTA 2 68-300 LUBSKO
3.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN UL. HUBALCZYKÓW 4 70-776 SZCZECIN
4.	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL-Q SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 81/83 42-200 CZĘSTOCHOWA
5.	ZPUE S.A. UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA
6.	P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA UL. PORTOWA 4A 64-761 KRZYŻ WLKP.

3. Punktacja ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.

ZADANIE 1.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	132 840,00	99
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	143 233,50	92
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	142 254,42	93
4	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL-Q SP. Z O.O.	167 280,00	79
5	ZPUE S.A.	148 272,19	ODRZUCONO
6	P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA	131 610,00	100

ZADANIE 2.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	72 570,00	92
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	72 078,00	92
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	71 030,04	94
4	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL-Q SP. Z O.O.	77 490,00	86
5	P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA	66 543,00	100

ZADANIE 3.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	73 800,00	95
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	76 567,50	92
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	75 934,05	92
4	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL-Q SP. Z O.O.	84 870,00	83
5	P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA	70 233,00	100

ZADANIE 4.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	73 800,00	95
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	76 567,50	92
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	75 934,05	92
4	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL-Q SP. Z O.O.	84 870,00	83
5	P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA	70 233,00	100

ZADANIE 5.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	82 410,00	100
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	90 774,00	91
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	88 947,45	93
4	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL-Q SP. Z O.O.	90 405,00	91

ZADANIE 6.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	201 474,00	84
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	181 917,00	93
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	177 210,00	95
4	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL-Q SP. Z O.O.	195 570,00	86
5	P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA	168 633,00	100

ZADANIE 7.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	152 520,00	93
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	143 172,00	99
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	141 327,00	100
4	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL-Q SP. Z O.O.	143 910,00	98

ZADANIE 8.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	170 847,00	ODRZUCONO
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	121 770,00	ODRZUCONO
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	120 522,78	ODRZUCONO
4	ZPUE S.A.	77 413,25	ODRZUCONO
5	P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA	120 417,00	ODRZUCONO

ZADANIE 9.

L P	FIRMY	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY	PUNKTACJA
1	2	3	4
1	ENCO SP. Z O.O.	213 897,00	ODRZUCONO
2	UESA POLSKA SP. Z O.O.	150 060,00	ODRZUCONO
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE ELSTAN	148 827,54	ODRZUCONO
4	ZPUE S.A.	134 968,30	ODRZUCONO
5	P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA	158 424,00	ODRZUCONO

4. W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano:

A. Ofertę złożoną przez firmy:

ZADANIE 1, 2, 3, 4 i 6

P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA

ZADANIE 5

ENCO SP. Z O.O.

ZADANIE 7

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi – jej treść odpowiada treści SIWZ

Uzasadnienie prawne:

Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jest zgodny z art. 91 ust. 1 ustawy

Wybór oferty dokonano na podstawie treści SIWZ.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie informuje, że po przeprowadzonej analizie otrzymanych ofert , komisja przetargowa dokonała odrzucenia oferty firmy :

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

ENCO SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 11A
02-676 WARSZAWA

ZADANIE 8.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZILENICA DZIEWIĘCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Zaproponowana rozdzielnica nie składa się z indywidualnych pól średniego napięcia z osobnym zbiornikiem i wskaźnikiem ciśnienia gazu SF6 zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

ZADANIE 9.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA SZEŚCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Zaproponowana rozdzielnica nie składa się z indywidualnych pól średniego napięcia z osobnym zbiornikiem i wskaźnikiem ciśnienia gazu SF6 zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

**UESA POLSKA SP. Z O.O.
UL. TRAUGUTTA 2
68-300 LUBSKO**

ZADANIE 8.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA DZIEWIĘCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Zaproponowana rozdzielnica nie składa się z indywidualnych pól średniego napięcia z osobnym zbiornikiem i wskaźnikiem ciśnienia gazu SF6 zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

ZADANIE 9.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA SZEŚCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Zaproponowana rozdzielnica nie składa się z indywidualnych pól średniego napięcia z osobnym zbiornikiem i wskaźnikiem ciśnienia gazu SF6 zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELSTAN
UL. HUBAŁCZYKÓW 4
70-776 SZCZECIN**

ZADANIE 8.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA DZIEWIĘCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Zaproponowana rozdzielnica nie składa się z indywidualnych pól średniego napięcia z osobnym zbiornikiem i wskaźnikiem ciśnienia gazu SF6 zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

ZADANIE 9.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA SZEŚCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Zaproponowana rozdzielnica nie składa się z indywidualnych pól średniego napięcia z osobnym zbiornikiem i wskaźnikiem ciśnienia gazu SF6 zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

ZPUE S.A.

**UL. JĘDRZEJOWSKA 79c
29-100 WŁOSZCZOWA**

ZADANIE 1.

Przedmiot zamówienia:

STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4KV TRZYPOŁOWA
Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM - ilość 1 kpl

Uzasadnienie techniczne dla ofert

Wymiary rozdzielnicy SN niezgodne z SIWZ.

W SIWZ podano maksymalne wymiary urządzeń.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

ZADANIE 8.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA DZIEWIĘCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Ze względu na ograniczone wymiary pomieszczenia posadowienia rozdzielnicy SN w SIWZ podano maksymalne wymiary urządzeń. Zaproponowana rozdzielnica nie mieści się w pomieszczeniu.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

ZADANIE 9.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA SZEŚCIPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Ze względu na ograniczone wymiary pomieszczenia posadowienia rozdzielnicy SN w SIWZ podano maksymalne wymiary urządzeń. Zaproponowana rozdzielnica nie mieści się w pomieszczeniu.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

**P.K.I. WILK SPÓŁKA CYWILNA
UL. PORTOWA 4A
64-761 KRZYŻ WLKP.**

ZADANIE 8.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA DZIEWIĘCIOPOŁOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Zaproponowana rozdzielnica nie składa się z indywidualnych pól średniego napięcia z osobnym zbiornikiem i wskaźnikiem ciśnienia gazu SF6 zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

ZADANIE 9.

Przedmiot zamówienia:

ROZDZIELNICA SZEŚCIOPÓLOWA SN 24kV - ilość 1 kpl.

Uzasadnienie techniczne dla ofert:

Zaproponowana rozdzielnica nie składa się z indywidualnych pól średniego napięcia z osobnym zbiornikiem i wskaźnikiem ciśnienia gazu SF6 zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie prawne dla ofert odrzuconych:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że z uwagi na fakt, iż niniejsze zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ustawy (faksem oraz drogą elektroniczną) umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta z zastrzeżeniem art.183 ustawy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia.