

Szczecin, 22 maja 2014

Wszyscy Oferenci

Dot. postępowania nr EZ14-Ez7-900/05/14 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na

„DOSTAWA DZIEWIĘCIU STACJI TRANSFORMATOROWYCH 15/0,4kV Z TRANSFORMATORAMI OLEJOWYMI I DWÓCH ROZDZIELNIC ”

Zamawiający **PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Usługi Zakład Pomorski** informuje, iż w dniu 20.05.2014r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1.

Ad. zad. 1. W.g. ogłoszenia o zamówieniu: stacja z obsługą wewnętrzną o wym. 3,6x2,5m (dł. x szer.), powierzchnia posadowienia – 9,0 m².

W.g. propozycji zamiany: stacja z obsługą wewnętrzną o wym. 3,0x2,6m (dł. x szer.), powierzchnia posadowienia – 7,8m².

Ad. zad. 2.

W.g. ogłoszenia o zamówieniu: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 2,1x1,9m (dł. x szer.), powierzchnia posadowienia - 4,0 m²

W.g. propozycji zamiany: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 2,34 x 1,6m (dł. x szer.), powierzchnia posadowienia – 3,7 m².

Ad. zad. 3.

W.g. ogłoszenia o zamówieniu: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 2,9 x 2, 1 m (dł. x szer.), powierzchnia posadowienia – 6,1 m².

W.g. propozycji zamiany: stacja z obsługą zewnętrzną o wym. 3,0 x 2,0m (dł. x szer.), powierzchnia posadowienia – 6,0 m².

Ad. zad. 4.

W.g. ogłoszenia o zamówieniu: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 2,1 x 1,9 m (dł. x szer.)
Powierzchnia posadowienia – 4,0 m².

W.g. propozycji zamiany: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 2,34 x 1,6 m (dł. x szer.),
powierzchnia posadowienia - 3,7 m².

Ad. zad. 5.

W.g. ogłoszenia o zamówieniu: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 2,4 x 2,1 m (dł. x szer.)
Powierzchnia posadowienia – 5,0 m².

W.g. propozycji zamiany: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 3,0 x 2,0 m (dł. x szer.),
powierzchnia posadowienia - 6,0 m².

Ad. zad. 6.

W.g. ogłoszenia o zamówieniu: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 2,1 x 1,9 m (dł. x szer.)
Powierzchnia posadowienia – 4,0 m².

W.g. propozycji zamiany: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 2,34 x 1,6 m (dł. x szer.),
powierzchnia posadowienia - 3,7 m².

Ad. zad. 7.

W.g. ogłoszenia o zamówieniu: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 3,2 x 2,55 m (dł. x szer.)
Powierzchnia posadowienia – 8,2 m².

W.g. propozycji zamiany: stacja z obsługą zewnątrz o wym. 3,0 x 2,0 m (dł. x szer.),
powierzchnia posadowienia - 6,0 m².

Dodatkowo prosimy o zwrócenie uwagi, że na 7 szt., stacji transformatorowych proponujemy,
w 6-ciu przypadkach stacje o mniejszej powierzchni posadowienia.

Odpowiedź:

Ad. zad. 1-6

Wymiary stacji z zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu – zamówienia sektorowe.

Ze względu na ograniczone wymiary, miejsce posadowienia stacji podane są
w maksymalnych wymiarach w Ogłoszeniu.

Ad. zad. 7.

Zamawiający dopuszcza wymiary mniejsze niż w Ogłoszeniu o zamówieniu – zamówienia
sektorowe.