

Szczecin, 5 sierpnia 2014

## Wszyscy Oferenci

Dot. postępowania nr EZ14-Ez7-900/10/14 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na:

**„DOSTAWĘ PIĘCIU KPL. STACJI TRANSFORMATOROWYCH 15/0,4kV  
Z TRANSFORMATORAMI OLEJOWYMI”**

Zamawiający PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Usługi Zakład Pomorski informuje, iż w dniu 01.08.2014r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1. Czy możemy we wszystkich trzech zadaniach zastosować obudowy stacyjne o długości 2800mm, szerokości 2200mm, obsługiwane z zewnątrz, monoblokowe ze szczelnymi misami olejowymi, jednak ze sposobem posadowienia na stopach betonowych typu F2?

Odpowiedź:

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu – zamówienia sektorowe

**Pkt. II.1.5)**

Krótki opis zamówienia lub zakupu.

Wymiary stacji zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu – zamówienia sektorowe.

Ze względu na ograniczone wymiary miejsc posadowienia stacji podane są maksymalne.