

Szczecin, 14 sierpnia 2014

Wszyscy Oferenci

Dot. postępowania nr EZ14-Ez7-900/10/14 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na:

**„DOSTAWĘ PIĘCIU KPL. STACJI TRANSFORMATOROWYCH 15/0,4kV
Z TRANSFORMATORAMI OLEJOWYM”**

Zamawiający **PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Usługi Zakład Pomorski** informuje, iż w dniu 13.08.2014r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa gabaryty stacji transformatorowej:

Dla zadania 1

Wymiary zewnętrzne stacji

- szerokość – 1920
- długość – 2820

Dla zadań 2 i 3

Wymiary zewnętrzne stacji – maksymalne

- szerokość – 1920
- długość – 2820

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stacji transformatorowej o gabarytach:

- szerokość -1920
- długość - 2900

Odpowiedź:

Wymiary stacji zgodnie z SIWZ.