

Warszawa, 04 marca 2014 r.

EF101a-9000-3-5/6/BW/14

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i Montaż 3 Rozdzielni 110 kV”; nr sprawy: EF101a-9000-3-3/6/BW/14

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytania wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie 1:

W związku z nieścisłością zaistniałą w SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości: W plikach o nazwie OPZ... jest punkt 2.1.1 „Dostawa urządzeń” mówiący: „Do obowiązków wykonawcy nie należy również wykonanie projektu budowlanego.” Natomiast w punkcie 7.1 tego dokumentu można znaleźć zapis: „Etap pierwszy dostawy obejmuje swoim zakresem przekazanie Zamawiającemu i biurom projektów kompletu materiałów, umożliwiających wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego podstacji trakcyjnej.”

Prosimy o wyjaśnienie czy projekt budowlany jest w zakresie wykonawcy czy nie należy uwzględnić go przy sporządzaniu oferty.

Odpowiedź:

Projekt budowlany nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2:

Czy zamówienie obejmuje projekty wykonawcze?

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje projektów wykonawczych.

Pytanie 3:

Czy jest możliwość otrzymania dokładnych ilości urządzeń obwodów pierwotnych?



PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
tel. +48 22 474 19 00
fax +48 22 474 17 20
www.pkpenergetyka.pl

b.wrzesien@pkpenergetyka.pl
tel. +48 22 474 19 19
tel. kom. 697-049-987

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607

kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(włacony w całości)

Odpowiedź:

Dokładne ilości urządzeń obwodów pierwotnych podane zostały w odpowiednim załączniku nr 3.x do SIWZ (gdzie „x” jest tożsamy z numerem zadania).

Pytanie 4:

Czy wizja lokalna jest obowiązkowa? Jeżeli tak – z kim mamy się skontaktować w celu przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

Pytanie 5:

Termin realizacji wskazany jest na 15 kwietnia 2015 roku. To dotyczy wszystkich rozdzielni, czy dla poszczególnych obiektów są wyznaczone inne daty?

Odpowiedź:

Termin ten dotyczy wszystkich zadań objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie 6:


Czy zamówienie obejmuje programowanie EAZ i innych sterowników?

Odpowiedź:

Tak, zamówienie obejmuje programowanie EAZ i innych sterowników.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 9.1 SIWZ, w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia wykonania w okresie ostatnich trzech lat modernizacji w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych na napięcie 110 kV i wyższe (obejmujących dostawę urządzeń obwodów pierwotnych i wtórnych, prace montażowe, kontrolno-pomiarowe) o wartości łącznej co najmniej 2 500 000,00 zł netto dla zadania nr 1 i 3 000 000,00 zł netto dla zadania nr 3?



Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 9.1 ppkt 1 SIWZ, Zamawiający jako spełnienie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia uzna zarówno samodzielne dostawy:

- a) rozdzielni na napięcie 110 kV i/lub wyższe, lub
- b) urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych rozdzielni na napięcie znamionowe 110 kV i/lub wyższe,

jak również dostawy:

- a) rozdzielni na napięcie 110 kV i/lub wyższe, lub
- b) urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych rozdzielni na napięcie znamionowe 110 kV i/lub wyższe,

wykonane w ramach robót budowlanych lub usług. **W każdym przypadku** wykonawca zobowiązany jest do wpisania w wykazie wykonanych dostaw, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, wartości dostawy odpowiedniej dla:

- a) rozdzielni na napięcie znamionowe 110 kV i/lub wyższe, lub
- b) rozdzielni na napięcie znamionowe 110 kV i/lub wyższe oraz dostaw urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych rozdzielni na napięcie znamionowe 110 kV i/lub wyższe, lub
- c) urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych rozdzielni na napięcie znamionowe 110 kV i/lub wyższe.

Suma wartości o których mowa powyżej, wpisanych do wykazu dostaw, nie może być niższa niż wartości wskazane w pkt. 9.1 ppkt 1 w zw. z pkt. 9.4 SIWZ.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopczyk