

Kielce, dn. 13.10.2014 r.

EUEZ4-Ez1a-4202/32-03/2014

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

Dostawa kompletnych rozdzielnic nN potrzeb własnych (prądu stałego i prądu zmiennego)

Informacja dotycząca zapytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego.

Działając na podstawie postanowień zawartych w pkt. 6.3. oraz 6.4. SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/31/2014, PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, jako Zamawiający, w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia udziela odpowiedzi na zapytania do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Jaka jest wymagana rezerwa miejsca w szafach RZ i RS? Dla rozdzielnic RZ zaproponowana obudowa nie zapewnia wymaganej rezerwy miejsca. Opierając się na wcześniejszych doświadczeniach w wykonaniu rozdzielnic RZ i RS proponujemy zwiększenie pola zasilającego rozdzielnic prądu zmiennego z 800mm na 1000mm, tak aby była zapewniona rezerwa miejsca i prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnic. W związku z powyższym proszę o podanie jakiej szerokości obudowa ma być przyjęta do oferty.

Odp. *Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie pola zasilającego rozdzielnic prądu zmiennego z 800mm na 1000mm, tak aby była zapewniona rezerwa miejsca i prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnic.*

Pytanie nr 2

Czy odejścia w szafach prądu stałego i zmiennego są wykonane górną, czy jak we wcześniejszych wykonaniach górną i dołem? Proszę też o podanie kierunku zasilania (górną czy dołem).

Odp. *Odejścia w szafach prądu stałego i zmiennego mają być wykonane górną i dołem, a kierunek zasilania od dołu.*

Pytanie nr 3

Czy w rozdzielnicach RZ i RS wymagane są rozki do zakładania uziemień?

Odp. *Tak, są wymagane.*

Pytanie nr 4

Czy w rozdzielnicach prądu zmiennego dla aparatów zasilających wymagana jest forma wygradzenia 3B?

Odp. *Tak, jest wymagana.*