

Łódź, dn. 12 stycznia 2015 r.

EZ2-Ez7-903-198/14

W związku z zapytaniem dotyczącym realizacji zadania pt.: „Dostawa kontenerowej stacji rozdzielczej SN 30kV” będącej przedmiotem zamówienia przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ2-Ez7-903-198/14 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki udziela poniżej odpowiedzi na przedstawione pytania.

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania. Obecny termin realizacji przedmiotu postępowania jest dla nas nie do spełnienia, co spowoduje brak uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Konieczny czas na realizację tego zadania dla naszej firmy to ok. 12-tygodni. Powodem jest czas oczekiwania na dostawę aparatury 30kV.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający zmienia termin dostawy. Zmianie ulega pkt. 3.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – nie później niż do dnia: 07.04.2015 r.”

Pytanie nr 2.

Czy sterowniki polowe mają wykorzystywać protokół BUSZ-TRAK, czy zamawiającemu chodziło o komunikację po protokole BUSZ-TRAK między szafą (SS) obiektową a centrum zdalnego sterownia (NC)?

Odpowiedź nr 2.

Protokół BUSZ-TRAK używany jest do komunikacji między szafą (SS) obiektową a centrum zdalnego sterownia (NC). Sterowniki pól rozdzielni mają pracować na podwójnej magistrali CAN-BUS/RS-485.

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora Zakładu

Krzysztof Sowiński

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
tel. +48 42 205 55 69
fax +48 42 205 57 67
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(włacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl