

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce
NIP 526-25-42-704; REGON 017301607-00257
Kapitał zakładowy 788 193 790,00 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS – 0000322634

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr EUEZ4-Ez1a-4202/16/2014

***„Dostawa materiałów i urządzeń do przebudowy
(przeizolowania z 6 kV na 15 kV) linii LPN***

PT WOLICA – PT JĘDRZEJÓW”

(Przetarg nieograniczony)

Zamówienie sektorowe

Kielce, kwiecień 2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – SPIS TREŚCI

1. Zamawiający
2. Informacje ogólne
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Informacja o zamówieniach uzupełniających i ofertach wariantowych
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
7. Wadium
8. Termin związania ofertą
9. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
10. Opis sposobu przygotowania ofert
11. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do uczestnictwa w postępowaniu
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13. Sposób obliczania ceny
14. Waluta rozliczenia zobowiązań finansowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
15. Kryteria oceny ofert
16. Ogłoszenie wyników postępowania, zawieranie umów
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18. Środki ochrony prawnej
19. Postanowienia końcowe

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
- Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia
- Załącznik nr 3 – wzór umowy
- Załącznik nr 4 (stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy)– charakterystyka techniczna poszczególnych przedmiotów zamówienia)
- Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu tytułu do stosowania przez zamawiającego wobec niego preferencji unijnych
- Załącznik nr 6 - harmonogram dostaw

1. Zamawiający

Zamawiającym dostawy jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości, reprezentowana przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świątokrzyski (zwana dalej „Zamawiającym”).

2. Informacje ogólne

Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu przepisów o przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp

3. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 44212226 – 9
31212000 – 8
31174000 - 8

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów i urządzeń do przebudowy (przeizolowanie z 6 kV na 15 kV) linii LPN PT Wolica – PT Jędrzejów, tzn. data produkcji nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

3.2 Szczegółową charakterystykę techniczną przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4 (4a, 4b, 4c) do SIWZ.

3.3 Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na 4 zadania:

3.3.1 Zadanie nr 1 – obejmuje dostawę 219 kompletnych stanowisk słupowych LSN.

Charakterystyka stanowisk słupowych:

- słupy LSN – odpowiadające wymogom określonym w pkt. 3.9 - na które składają się gotowe prefabrykowane elementy betonowe ustoju słupa (fundamentu), odpowiednie żerdzie wiobetonowe, konstrukcje wsporcze, uzbrojenie i osprzęt wraz z elementami złącznymi odpowiednimi dla danego rodzaju i typu słupa – zgodnie z poniższą tabelą i Tabelą montażową słupów LSN - stanowiącą załącznik Nr 4 (4a).

I.p.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Stanowisko słupowe -słup LSN typu Kgo13,5/25 + SFP111	kpl.	6
2	Stanowisko słupowe -słup LSN typu Kgo13,5/25 + SFP133	kpl.	1
3	Stanowisko słupowe -słup LSN typu KKgo13,5/25 + SFP111 + SP11	kpl.	1
4	Stanowisko słupowe -słup LSN typu N12/10 + Uos2	kpl.	26
5	Stanowisko słupowe -słup LSN typu N12/10p + Uos2	kpl.	1
6	Stanowisko słupowe -słup LSN typu N13,5/10 + Uos2	kpl.	4
7	Stanowisko słupowe -słup LSN typu N12/15 + Uos2	kpl.	1
8	Stanowisko słupowe -słup LSN typu N13,5/12 + Uos2	kpl.	1
9	Stanowisko słupowe -słup LSN typu N10,5/10p + Uos2	kpl.	1
10	Stanowisko słupowe -słup LSN typu N13,5/10 + Uos2	kpl.	1
11	Stanowisko słupowe -słup LSN typu O13,5/20 + SFP111	kpl.	6
12	Stanowisko słupowe -słup LSN typu O13,5/20 + SFP122	kpl.	2
13	Stanowisko słupowe -słup LSN typu Oo13,5/15 + Uos2	kpl.	1
14	Stanowisko słupowe -słup LSN typu O15/20 + SFP122	kpl.	1
15	Stanowisko słupowe -słup LSN typu Oo13,5/20 + SFP122	kpl.	1
16	Stanowisko słupowe -słup LSN typu Oo13,5/20 + SFP111	kpl.	4
17	Stanowisko słupowe -słup LSN typu ON13,5/20 + SFP111 + SP11	kpl.	10
18	Stanowisko słupowe -słup LSN typu ON13,5/20 + SFP122 + SP22	kpl.	2
19	Stanowisko słupowe -słup LSN typu ON12/20p + SFP111 + SP11	kpl.	1
20	Stanowisko słupowe -słup LSN typu P10,5/4,3p + Uo	kpl.	5
21	Stanowisko słupowe -słup LSN typu P12/4,3p + Uo	kpl.	2
22	Stanowisko słupowe -słup LSN typu P12/4,3 + Uo	kpl.	77
23	Stanowisko słupowe -słup LSN typu P12/4,3 + Uos1	kpl.	42
24	Stanowisko słupowe -słup LSN typu P13,5/4,3 + Uo	kpl.	4
25	Stanowisko słupowe -słup LSN typu P13,5/4,3 + Uos1	kpl.	2
26	Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS10,5/10p + UP1	kpl.	1
27	Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS12/10 + UP1	kpl.	2
28	Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS12/10 + Up1	kpl.	1
29	Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS13,5/10 + Up1	kpl.	2
30	Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS13,5/10 + Uos2	kpl.	2
31	Stanowisko słupowe -słup LSN typu RPKo13,5/10 + SFP111	kpl.	6
32	Stanowisko słupowe -słup LSN typu ROKo13,5/20 + SFP111 + SP11	kpl.	2
33	Stanowisko słupowe -słup LSN typu RONKo13,5/20 + SFP111 + SP11	kpl.	1

3.3.2 Zadanie nr 2 – dostawa 10 kompletnych stacji transformatorowych słupowych.

Charakterystyka słupowych stacji transformatorowych:

- słupowe stacje transformatorowe - odpowiadające wymogom określonym w pkt. 3.9 – na które składają się gotowe prefabrykowane elementy betonowe ustaju stacji słupowej (fundamentu), odpowiednie żerdzie wirobetonowe, konstrukcje wsporcze, uzbrojenie i osprzęt wraz z elementami złącznymi odpowiednimi dla danego rodzaju i typu słupowej stacji transformatorowej, szafy rozdzielcze nN wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie UV, rury osłonowe i kanały kablowe – zgodnie z poniższą tabelą i Tabelą montażową słupowych stacji transformatorowych – stanowiącą załącznik Nr 4 (4b).

I.p.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/25/I Rozdzielnica słupowa RS-W1/3 AL,P z kanałem kablowym	kpl.	3
2	Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/25/I Rozdzielnica słupowa RS-W1/5 AL,P z kanałem kablowym	kpl.	1
3	Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/100/1 Rozdzielnica słupowa RS-W1/4 AL,P z kanałem kablowym	kpl.	1
4	Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/100/1 Rozdzielnica słupowa RS-W1/3 AL,P z kanałem kablowym	kpl.	1
5	Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/40/I Rozdzielnica słupowa RS-W1/3 AL,P z kanałem kablowym	kpl.	2
6	Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/63/I Rozdzielnica słupowa RS-W1/3 AL,P z kanałem kablowym	kpl.	2

3.3.3 Zadanie Nr 3- obejmuje dostawę fabrycznie nowych 10 transformatorów – rodzaj, typ parametry znamionowe i ilość jak w zestawieniu poniżej:

I.p.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Transformator TNOSCT25/15 15/0,4kV 25kVA	szt.	4
2	Transformator TNOSCT100/15 15/0,4kV 100kVA	szt.	2
3	Transformator TNOSCT40/15 15/0,4kV 40kVA	szt.	2
4	Transformator TNOSCT63/15 15/0,4kV 63kVA	szt.	2

Parametry techniczne transformatorów :

- napięcie znamionowe GN - 15,75 kV,
- poziom izolacji GN - 17,5 kV,
- zakres regulacji - $\pm 3 \times 2,5 \%$,
- napięcie znamionowe DN - 0,42 kV,
- poziom izolacji DN - 1,1 kV,
- liczba faz - 3,
- napięcie zwarcia : - 4,5 %,
- typ chłodzenia - ON AN,
- temperatura pracy - -25° do 40°,
- stopień ochrony - IP 00

3.3.4 Zadanie Nr 4 – obejmuje dostawę fabrycznie nowych rozłączników i zestawów napędów jak w poniższej tabeli i opisu stanowiącego załącznik Nr 4 (4c).

I.p.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Rozłącznik RN III- 24/4	szt.	9
2	Rozłącznik RN III- 24/4 100A	szt.	3
3	Rozłączniko-uziemnik RUN - 24/4	szt.	10
4	Zestaw napędu NRV 13,5-M-W II	kpl.	9
5	Zestaw napędu NRVU 13,5 II	kpl.	10
6	Napęd elektryczny z silownikiem typu NSP-6/SO-2 +zasilacz 230V AC/24 V DC z akumulatorem 2x12V/17Ah	Kpl.	3

3.4 Wykonawca może złożyć ofertę na realizację wszystkich zadań wchodzących w skład zamówienia, jak i na dowolnie wybrane zadanie lub zadania. Oferta musi zapewniać dostawę całej wymaganej w zadaniu ilości materiałów/urządzeń.

- 3.5 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę stosownie do postanowień pkt 3.4. i 3.5. SIWZ.
- 3.6 W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, dotyczącej tego samego zadania, wszystkie jego oferty dotyczące tego zadania zostaną odrzucone.
- 3.7 Szczegółowe ilości materiałów/ urządzeń wchodzących w skład poszczególnych zadań przedstawiają tabele materiałowe w punkcie 3.3. SIWZ oraz w załączniku nr 4 (4a, 4b, 4c) do SIWZ.
- 3.8 Okres gwarancji dla każdego elementu wchodzącego w skład każdego zadania musi wynosić co najmniej 24 miesiące od daty dostawy.
- 3.9 Dostarczone materiały i urządzenia winny odpowiadać wymaganiom określonym w:
 - Album Linii Napowietrznych Średniego Napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju 50-120 mm² w układzie płaskim na żerdziach wirowanych – LSN 70(50) PTPIREE
 - Album Linii Napowietrznych Średniego Napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych – LSN 70(50) PTPIREE,
 - Album słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 35,50 i 70 mm² na żerdziach wirowanych – LSN-os 35(50)70 - PTPIREE-12/01-2000,
 - Album słupów z głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50 -120 mm² na żerdziach wirowanych LSNi-g 50-120 układ przewodów płaski - PTPIREE-10/02-2003,
 - Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50 -120 mm² na żerdziach wirowanych LSNi-g 50-120 układ przewodów płaski - PTPIREE-10/03-2003,
 - Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50 -120 mm² na żerdziach wirowanych LSNi-g 50-120 układ przewodów płaski - PTPIREE-10/03-2003,
 - Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSNo przewody AFL-6 70 i 50 mm² - układ przewodów trójkątny - PTPIREE-07/06-2002,
 - Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSNo przewody AFL-6 70 i 50 mm² - układ przewodów trójkątny - PTPIREE-07/06-2002,
 - Album słupowe stacje transformatorowe 20/0,4kV z transformatorami o mocy do 400kVA na pojedynczej żerdzi wirowane - EN-101
 - tom 1 - Katalog stacji STSp, STSu,
 - tom 2 - Projekt elektryczno-montażowy stacji STSp, STSu.
 - PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy.
 - PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące osprzętu
 - PN-EN 61773:200 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Badanie fundamentów konstrukcji wsporczych
 - PN-EN 60076-1 Transformatory. Wymagania ogólne.
 - PN-EN 50216 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie podstawowe.

4. Informacja o zamówieniach uzupełniających i ofertach wariantowych

- 4.1 Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 4 Ustawy Pzp .
- 4.2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych przez Wykonawców.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia

- 5.1 Materiały/urządzenia będące przedmiotem postępowania należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie i w ilościach przewidzianych dla partii dostawy, według harmonogramu podanego w załączniku nr 6 do SIWZ.
- 5.2 Zamawiający zastrzega iż terminy dostaw, określone w wyżej wymienionym harmonogramie mają charakter orientacyjny – szczegółowy harmonogram dostaw zostanie określony w umowie.
- 5.3 Zamawiający zastrzega możliwość przechowywania materiałów/urządzeń będących przedmiotem postępowania w magazynach Wykonawcy na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy od planowanego terminu dostawy. O skorzystaniu z powyższej możliwości Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem dostawy.

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 6.1 W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną.
- 6.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 6.3 Wykonawcy mają prawo do zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z postanowieniami art. 38 ust.1 Pzp.

- 6.4 Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl oraz przekaze Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.
- 6.5 Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- w sprawach przedmiotu zamówienia – Robert Angelo – tel.: 697040439, faks: 41 3456153, e-mail: r.angelo@pkpenergetyka.pl,
 - w sprawach procedury przetargowej – Anna Tkaczyk – tel. 41 2781495, faks: 41 3456153, e-mail: Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl.

7. Wadium

- 7.1 Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
- dla całości dostaw – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
 - dla zadania nr 1 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100),
 - dla zadania nr 2 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100),
 - dla zadania nr 3 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100),
 - dla zadania nr 4 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100).
- 7.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
- 7.3 Wadium wnoszone w formie pieniężnej powinno być dokonane jako przelew gotówkowy w PLN na konto Zamawiającego

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25 10 50 00 99 67 04 7777 7777 7777

W tytule przelewu należy umieścić informację:

„wadium - postępowanie nr EUEZ4-Ez1a-4202/16/2014 zadanie nr ...”.

- 7.4 Zakres rozpatrywanej oferty będzie wynikał z wysokości wpłaconego wadium.
- 7.5 Zwrotu wadium Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Pzp.
- 7.6 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 7.7 Wykonawca winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne do dokonania zwrotu wadium.

8. Termin związania ofertą

- 8.1 Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.
- 8.2 Termin związania ofertą może zostać przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 i 4 Pzp.

9. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie

- 9.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
1 000 000,00 zł – dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2,3,4 - odpowiednio po 200 000 na każde zadanie.
 - uzyskali w ostatnich dwóch latach obrotowych przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o łącznej wartości co najmniej:
1 000 000,00 zł – dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2,3,4 - odpowiednio po 200 000 na każde zadanie.
- 9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, czego potwierdzeniem będzie wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat podobnych dostaw materiałów i urządzeń jak będące przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości zrealizowanych dostaw dla poszczególnych zadań nie mniejszej niż:
- dla zadania nr 1 – 1 200 000,00 zł,
 - dla zadania nr 2 – 150 000,00 zł,
 - dla zadania nr 3 – 300 000,00 zł,
 - dla zadania nr 4 – 400 000,00 zł,
- Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie,
- 9.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
- 9.4 W przypadku wykonawcy ubiegającego się o udzielenie więcej niż jednego zadania, wykonawca powinien wykazać:
- wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszą niż łączne wartości wskazane w pkt 9.1 a), przypadających dla zadań wybranych przez Wykonawcę,
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi nie mniejszą niż łączne wartości wskazane w pkt 9.1 b), przypadających dla zadań wybranych przez Wykonawcę,

- 9.5 Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi wyłącznie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- 10.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 10.2 Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, którego wzór przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z następującymi dokumentami:
- dowodem wniesienia wadium,
 - oświadczeniem Wykonawcy o posiadaniu tytułu do stosowania przez Zamawiającego wobec niego preferencji unijnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
 - oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność Wykonawcy do uczestnictwa w postępowaniu, zgodnie z pkt. 11 SIWZ,
- 10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
- 10.4 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.2. SIWZ, powinny być trwale związane. Strony dokumentów powinny być ponumerowane. Dokumenty powinny być sporządzone z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu, atramentu itp.).
- 10.6 Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 10.7 Dokumenty określone w punkcie 10.2. SIWZ należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi dowód wniesienia wadium w postaci innej niż w formie pieniężnej, które należy złożyć wyłącznie w oryginale oraz pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę w postępowaniu, wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (w przypadku, kiedy został ustanowiony pełnomocnik), które należy złożyć wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 10.8 Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz z imienną pieczętką osoby podpisującej).
- 10.9 Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
- 10.10 Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, dokumentów zawierających informacje, które stanowiąc będą podstawę do dokonywania oceny oferty.
- 10.11 Oferty winny być składane w 1 egzemplarzu, w zabezpieczonych przed otwarciem nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach).
- 10.12 Na opakowaniu należy umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego:

**PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502
Kielce, pokój nr 312**

oraz napis:

**„Dostawa materiałów i urządzeń do przebudowy (przeizolowania z 6 kV na 15 kV) linii
LPNPT WOLICA – PT JĘDRZEJÓW” nie otwierać przed godziną 10³⁰ do dnia
18.06.2014 r.”.**

11. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność Wykonawcy do uczestnictwa w postępowaniu

- 11.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o:
- spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ,
 - braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp.
- 11.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają wspólnie dla wszystkich tych Wykonawców oświadczenie w zakresie określonym w pkt a) oraz każdy z nich oddzielnie składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt b).
- 11.3 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie

- wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - e) bilansu i rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Dokumenty muszą wykazywać przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi w łącznej wysokości nie mniejszej niż określonej w pkt. 9.1 ,
 - f) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż określonej w pkt. 9.1,
 - g) deklaracja zgodności producenta,
 - h) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),
 - i) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania, określone w załączniku nr 4 (4a, 4b, 4c) do SIWZ, ,
- 11.4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie złożyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 11.3 a) – d). Wykonawcy występujący wspólnie składają oświadczenia i dokumenty łącznie w zakresie określonym w pkt. 11.3 e) – i).
- 11.5 Oferta składana przez Wykonawców wspólnie powinna zawierać również dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców, złożony w oryginale lub kopii poświadczonej materialnie.
- 11.6 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą ponadto złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 12.1 Oferty należy składać na adres:

**PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Świętokrzyski,
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, pokój nr 312,**

nie później niż **do godz. 10⁰⁰ dnia 18.06.2014 r.**

- 12.2 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia w terminie i stanie nienaruszonym na wskazany w punkcie 12.1. SIWZ adres.
- 12.3 W każdym momencie, przed upływem terminu podanego w punkcie 12.1. SIWZ, Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę bez utraty wadium. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno zawierać numer oferty (ustalony przez zamawiającego w chwili dostarczenia oferty). Zmieniona oferta winna spełniać wymagania SIWZ.
- 12.4 Komisja przetargowa powołana przez zamawiającego, dokona otwarcia ofert w dniu 18.06.2014 r., o godz. 10³⁰ w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, sala konferencyjna- p.313
- 12.5 Otwarcie ofert jest jawne.
- 12.6 Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości obecnych: nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawców składających oferty wraz z informacją o cenie i okresie gwarancji dla oferowanych zespołów.

13. Sposób obliczania ceny

- 13.1 Zamawiający dokona oceny cen brutto zaoferowanych przez każdego z Wykonawców, którzy złożą ofertę zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami.
- 13.2 W cenie należy również uwzględnić koszty transportu zespołów do miejsc przeznaczenia oraz koszty ewentualnego przechowania, o których mowa w pkt 5.3.
- 13.3 Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14. Waluta rozliczenia zobowiązań finansowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami

Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia związane z niniejszym postępowaniem będą dokonywane w złotych polskich.

15. Kryteria oceny ofert

15.1 Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego.

15.2 Kryterium oceny ofert dla każdego zadania jest:

- a) wysokość oferowanej ceny – współczynnik wagowy oceny – 90%.
90 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty według proporcji:

$$90 \text{ pkt.} \times (\text{najniższa zaoferowana łączna cena brutto} / \text{zaoferowana łączna cena brutto ocenianego Wykonawcy}),$$

- b) okres gwarancji – współczynnik wagowy oceny – 10%
Oferty z okresem gwarancji wynoszącym 48 miesięcy od daty dostawy otrzymają 0 punktów. Oferty z okresem gwarancji wynoszącym 72 i więcej miesięcy od daty dostawy otrzymają 10 punktów.
Oferty z okresem gwarancji wynoszącym powyżej 48 a mniej niż 72 miesięcy otrzymają punkty według proporcji:

$$10 \text{ pkt.} \times ((n - 48) / 24),$$

gdzie n – okres gwarancji badanej oferty.

16. Ogłoszenie wyników postępowania, zawieranie umów

16.1 Ogłoszenie o wyniku postępowania będzie zamieszczone na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

16.2 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane drogą elektroniczną oraz pocztą do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

16.3 Zamawiający zawrze umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16.4 Zmiana postanowień zawartej umowy/umów w sprawie realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności i w sposób określony w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17.1 Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

17.2 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy zabezpieczenie powinno być już skutecznie wniesione.

17.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust.1 Pzp.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25 10 50 00 99 67 04 7777 7777 7777

17.4 W tytule przelewu należy umieścić informację „Zabezpieczenie umowy nr _____”.

17.5 Zabezpieczenie wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego, pok. 312.

17.6 Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 90 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- 10 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

17.7 Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sumę naliczonych, a nie opłaconych przez Wykonawcę kar umownych.

18. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują wszelkie środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

19. Postanowienia końcowe

19.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- 19.2 Zamawiający zastrzega, że będzie stosował preferencje unijne, zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 Pzp (co oznacza, że Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekroczy 50 %).
- 19.3 Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu (lub nie) tytułu do stosowania wobec niego przez Zamawiającego preferencji unijnych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.
- 19.4 Zamawiający zastrzega, iż w toku badania i oceny ofert, w przypadkach tego wymagających, będzie żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 19.5 W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp.

Kielce, dnia 09.05.2014 r.

ZATWIERDZAM: