

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych transformatorów suchych z izolacją żywiczną 3-fazowych 15,75/0,4 kV o mocy 63kVA w wolnostojących obudowach o klasie ochronności IP 21 i charakterystyce j.n.:

Trójfazowy transformator suchy z izolacją żywiczną umieszczony w wolnostojącej obudowie o klasie ochronności IP 21 w ilości 2 sztuk.

- a) Moc **63 kVA**
- b) Napięcie górne **15,75 kV**
- c) Napięcie dolne **0,4 kV 50 Hz**
- d) Zakres regulacji **+2,5 ÷ -5x2,5%**
- e) Grupa połączeń **Yzn5**
- f) Straty jałowe przy U_n , tol. 0% - max. **400W**
- g) Straty obciążeniowe – max. **2,1 kW**
- h) Uzwojenia GN/DN **Cu/Cu**
- i) Obudowa **IP 21**
- j) Napięcie zwarcia **4,5%**
- k) Ogranicznik przepięć po stronie nn typu **GXO-LOVOS-5/280-1** lub o równoważnych parametrach
- l) Zabudowany przy transformatorze rozłącznik bezpiecznikowy **RBK-00** w obudowie typu **ZK/RBK00/PEN** z kompletem wkładek bezpiecznikowych **WT00-100A/gG**