

Sopot, 9 października 2014r.  
EZ11-Ez5-2110/01-253-5/01/14

**Do wszystkich wykonawców**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń do podstacji trakcyjnych 110/15/3kV” Rozdzielnicze RZ i RS,*

*nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia EZ11-Ez5-2110/01-253/5/14 (dalej SIWZ).*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Czy prostownik PrŁ zabudowany w rozdzielni FC1 jest przedmiotem zamówienia?

W zestawieniu materiałów występuje on jako dostarczony w komplecie z Baterią akumulatorów, która nie jest przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Prostownik PrŁ zabudowany w rozdzielni FC1 nie jest przedmiotem zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że niżej wymienione urządzenia:

- Falowniki FM-2 Medcom
- Prostowniki ZB220DC50
- Baterie akumulatorów 6-OSP.XC-240Ah

są przedmiotem odrębnego postępowania i Wykonawca nie powinien ujmować ich w ofercie.

Z poważaniem

Dyrektor Zakładu



Jan Murot  
(5)