

Kielce, dn. 10.03.2014r.

EUEZ4-Ez1a-4202/07/2014

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

*Dostawa transformatorów rozdzielczych 100 kVA, 15, 75/0,4 kV do modernizowanej
PT Szczekociny*

Informacja dotycząca zapytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego.

Działając na podstawie postanowień zawartych w pkt 6.3 SIWZ Nr EUEZ4-Ez1a-4202/07/2014, PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, jako Zamawiający, w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia udziela odpowiedzi na zapytania do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza transformatory z regulacją napięcia w zakresie: $+3 \times 2,5\%$ $- 3 \times 2,5\%$

Odp. *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu regulacji transformatora.*

Główny planista
-analityk rynku

Stanisław Nadeburski