

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

EF101c-9000-10-11/17/MG/14

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawy materiałów przeznaczonych do budowy linii przesyłowych energii elektrycznej WN”; nr sprawy: EF101c-9000-10-4/17/MG/14 (dalej SIWZ).

Modyfikacja do SIWZ nr EF101c-9000-10-4/17/MG/14

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.) dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

1. Pkt 5.8. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Terminy dostaw mogą być inne, niż określone w pkt 5.7, jeśli strony Umowy jednostkowej tak zgodnie postanowią.”
2. Pkt 13.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Oferty należy składać na adres PKP Energetyka S.A., Biuro Zakupów i Logistyki., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, pokój nr 324, nie później niż do godz. 10⁰⁰ dnia 30 kwietnia 2014 r”.
3. Pkt 13.4. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Komisja przetargowa powołana przez zamawiającego, dokona otwarcia ofert w dniu 30 kwietnia 2014 r., o godz. 11:00 w Warszawie, ul. Hoża 63/67, pok. 328.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 1 – dostawy rurowych słupów wsporczych linii energetycznych 110kV w kolumnie drugiej obu Tabel sformułowanie: „Przedmiot zamówienia” zastępuje się sformułowaniem: „Rodzaj słupa 110 kV”.
5. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110kV w Tabeli – kolumna – Przedmiot zamówienia i Przedmiot zamówienia A: Lp. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Głowice kablowe napowietrzne”
6. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110kV w Tabeli – kolumna – Przedmiot zamówienia A: Lp. 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Mufy przelotowe”


PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
tel. +48 22 47 419 00
fax +48 22 47 414 79

energetyka@pkpenergetyka.pl


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł

7. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110kV w obu Tabelach odpowiednio – kolumna – Przedmiot zamówienia A oraz w Tabeli drugiej Przedmiot zamówienia: Lp. 8 otrzymuje następujące brzmienie: „Ograniczniki przepięć 110 kV, liczniki zadziałań, niezbędny osprzęt do połączenia (3fazy)”.
8. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110kV w Tabeli – kolumna – Przedmiot zamówienia A: Lp. 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Liczniki”.
9. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110kV w Tabeli – kolumna – Przedmiot zamówienia A: Lp. 10 otrzymuje następujące brzmienie: „Kabel światłowodowy Z-(XV)OTKtsdD 6x8 J”.
10. § 2 ust. 2 akapit drugi Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej o treści: „Odmiennie też, w zależności od potrzeb lokalnych i reżimów projektowych, ZAMAWIAJĄCY w postępowaniach jednostkowych może kształtować przedmiot zamówienia w zakresie rozmiarów poszczególnych rodzajów rurowych słupów wsporczych linii energetycznych 110 kV, w stosunku do rozmiarów wymienionych w Załączniku nr 2. Wówczas zastosowanie znajdą jako ceny odniesienia, o których mowa w ust. 4, ceny wymienione w Załączniku nr 2 też tam wymienionego najbliższego rozmiarowo rodzaju słupa rurowego, w stosunku do słupa zamawianego.” otrzymuje następujące brzmienie: „Odmiennie też, w zależności od potrzeb lokalnych i reżimów projektowych, ZAMAWIAJĄCY w postępowaniach jednostkowych może kształtować przedmiot zamówienia w zakresie rozmiarów poszczególnych rodzajów rurowych słupów wsporczych linii energetycznych 110 kV, w stosunku do rozmiarów wymienionych w Załączniku nr 2. Wówczas zastosowanie znajdą jako ceny odniesienia, o których mowa w ust. 4, ceny wymienione w Załączniku nr 2, właściwe dla danego Rodzaju słupa 110 kV.”
11. § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „terminy dostaw określone będą w warunkach postępowania jednostkowych i Umowach jednostkowych. Przy czym zachowane zostaną zasady właściwe dla dostaw partii drugiej i następnych określone w Załączniku nr 1 do Umowy ramowej”.
12. § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „Terminy dostaw mogą być inne, niż określone zgodnie z ust. 2, wynikające z postanowień właściwych umów jednostkowych”.



13. § 6 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie:
„Materiały przekazane przez ZAMAWIAJĄCEGO wraz z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu jednostkowym będą wystarczające dla sformułowania oferty na ”), w szczególności może to być Projekt budowlany”.
14. § 7 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „Ceny i wartości netto, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3 zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty: produkcji, pomiarów, badań, prób odbiorczych, zabezpieczeń antykorozyjnych, malowania, transportu materiałów oraz odbioru pustych bębnow** do miejsc wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniach jednostkowych i ich tam rozładunku, a ponadto dostaw dokumentacji wymienionej w Załączniku nr 1 oraz szkoleń i nadzoru, jeśli wystąpią.**)”
15. § 7 ust. 8 pkt 1 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „100% wartości materiałów, w cenach wynikających z zawartej umowy jednostkowej, dostarczonych w danej partii do miejsca przeznaczenia, po jej odbiorze potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym”.
16. § 8 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zorganizuje odbiór fabryczny (FAT)..... **), który przeprowadzany będzie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy ramowej”;
17. § 8 ust. 7 pkt 1 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „protokół zdawczo – odbiorczy. Właściwy dla zdarzeń wymienionych w § 7 ust 8 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 lit. a. tiret pierwszy **),
18. § 8 ust. 7 pkt 2 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust 8 pkt 4 lit. a. tiret drugi **),
19. § 11 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „materiałów, w zakresie zadania nr 1, uważa się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 8 ust 7 pkt 1**).”
20. § 11 ust. 11 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku usuwania wady w miejscu, o którym mowa w ust. 10 ppkt 2 WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wady



w tym miejscu, w tym również do odbioru i dostarczenia **) na własny koszt.”

21. § 13 ust. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „WYKONAWCA odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy ramowej i Umowy jednostkowej.”
22. Spis załączników zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy ramowej, w części dotyczącej Załącznika nr 2, otrzymuje następujące brzmienie: „Ilości i ceny jednostkowe materiałów”.
23. w Załączniku nr 2 do Umowy ramowej, której Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, nagłówek drugiej kolumny Tabeli właściwej dla zadania nr 1 o treści: „Nazwa materiału i typ”, zastępuje się sformułowaniem: „Rodzaj słupa 110 kV”.
24. § 2 ust. 6 Wzoru umowy jednostkowej Załącznika nr 3 do Wzoru umowy ramowej otrzymuje następujące brzmienie: „Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów dostaw, w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, przy czym procedura dokonywania takich zmian jest następująca:
 - 1) w przypadku zmiany terminu na późniejszy, Odbiorca poinformuje pisemnie (faksem na numer Wykonawcy) o powyższym Wykonawcę co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem dostawy. Przy czym przesunięcie terminów dostaw z wykorzystaniem tej zasady nie może dla każdego z wcześniej określonych terminów dostaw w załączniku nr 4 do Umowy przekroczyć 30 dni,
 - 2) w przypadku zmiany terminu na wcześniejszy – Odbiorca skieruje (faksem, na numer wskazany w pkt. 1) zapytanie do Wykonawcy o możliwość wcześniejszej dostawy. Brak możliwości wcześniejszej dostawy ze strony WYKONAWCY nie skutkuje żadnymi z jego strony zobowiązaniami w stosunku do ODBIORCY”.
25. w § 2 Załącznika nr 3 do Załącznika nr 3 do SIWZ, Wzorce Umowy jednostkowej, dodaje się ust. 9 o treści: „Odbiorca dokona odbioru FAT, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy, pierwszego słupa w terminie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże taki termin odbioru FAT, aby na odbiór ten przewidzieć 1 dzień

roboczy (8 godzin) wyznaczony w dni robocze od poniedziałku do piątku i tak aby w związku z tym faktem nie doszło do opóźnienia dostawy, za które jeśli opóźnienie takie nastąpi, ani Zamawiający ani Odbiorca nie ponoszą odpowiedzialności. Opóźnienie to będzie zawinione przez Wykonawcę. *Ta część zapisu jest alternatywna i wystąpi wówczas, gdy w warunkach postępowania jednostkowego zawarty będzie odbiór FAT pierwszego słupa.*

Terminy następnych, oprócz pierwszego słupa, odbiorów FAT, wyznaczone będą z zachowaniem zasady określonej w Załączniku nr 1 do Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy. *Ta część zapisu będzie zmienna w zależności od jego poprzedniej części.*”

26. w pkt 1.1. 1. Załącznika nr 4.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 – dostawy rurowych słupów wsporczych linii energetycznych 110 KV, pod treścią tego punktu dodaje się sformułowanie i Tabelę o treści:

„Szacowane rodzaje, ilości i masy słupów

Lp.	Rodzaj słupa 110kV	Szacowana ilość [szt.]	Teoretyczna średnia masa słupa [kg]	Całkowita teoretyczna masa słupów [kg]
1	Słup przelotowy jednotorowy	39	4 330	168 870
2	Słup przelotowy dwutorowy	27	7 000	189 000
3	Słup mocny jednotorowy	53	8 150	431 950
4	Słup mocny dwutorowy	19	14 000	266 000
5	Słup kablowy jednotorowy	11	10 000	110 000
6	Słup kablowy dwutorowy	10	14 000	140 000

Wysokość słupów rurowych mieści się w przedziale od 22 do 40 m, przy czym średnio dla szacowania należy przyjąć wysokość 26 m.”

27. w pkt 2.1. Załącznika nr 4.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 – dostawy rurowych słupów wsporczych linii energetycznych 110 KV, otrzymuje następujące brzmienie: „Wymagany termin dostawy, po rozstrzygnięciu zamówienia jednostkowego, 4 tygodnie dla pierwszego słupa, natomiast kotew fundamentowych, 2 tygodnie dla pierwszej partii, w ilości nie większej niż 2szt.”
28. w Załączniku nr 4.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 – dostawy rurowych słupów wsporczych linii energetycznych 110 KV zmienia się numerację dotychczas oznaczonego podwójnie jako nr 2 punktu o treści „Normy i regulacje prawne do wymagań technicznych” z numeru 2 na punkt o numerze 3.

29. Pkt 4.2 Załącznika nr 4.2 do SIWZ – Zadanie nr 2 – dostawy izolatorów i osprzętu napowietrznych linii przesyłowych na napięcie 110 kV, zdanie czwarte i piąte zmienione Modyfikacją nr 1 z dnia 1 kwietnia 2014 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Osłona izolatora, guma silikonowa: typu HTV w postaci bezszwowej z nałożonymi kłozkami segmentowymi lub typu LSR powstająca w procesie jednorazowego wtrysku. Dla gumy silikonowej typu HTV, nie dopuszcza się szwu na kłozkach ani na osłonie.”

W Modyfikacji Nr 1, o której mowa powyżej usuwa się pkt 38.

30. Pkt 4.9 lit k Załącznika nr 4.4 do SIWZ – Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110 kV, otrzymuje nowe brzmienie: „wytrzymałość na długotrwały prąd udarowy – właściwy dla 3 klasy rozładowania linii.”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ nr EF101c-9000-10-4/17/MG/14.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopenzyk

