

Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

EF101c-9000-10-25/17/MG/14

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawy materiałów przeznaczonych do budowy linii przesyłowych energii elektrycznej WN”; nr sprawy: EF101c-9000-10-4/17/MG/14 (dalej SIWZ).

Modyfikacja do SIWZ nr EF101c-9000-10-4/17/MG/14

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.) dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

1. W Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110kV w Tabeli – kolumna – Przedmiot zamówienia: Lp. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kabel 150 XRUHAKXS–WTC (lub A(F)2XS(FL)2Y) 1X150/95mm² 64/110 (123) kV.”
2. W Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110kV w Tabeli – kolumna – Przedmiot zamówienia: Lp. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Kabel 240 XRUHAKXS–WTC (lub A(F)2XS(FL)2Y) 1X240/95mm² 64/110 (123) kV.”
3. W Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110kV w Tabeli – kolumna – Przedmiot zamówienia: Lp. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Kabel 300 XRUHAKXS–WTC (lub A(F)2XS(FL)2Y) 1X300/150mm² 64/110 (123) kV.”
4. Pkt 4.3 lit a Załącznika nr 4.4 do SIWZ – Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110 kV, zdanie czwarte, otrzymuje nowe brzmienie: „Gęstość 1-sekundowego prądu zwarciovego nie może być mniejsza niż 93A/mm². o maksymalnej temperaturze znamionowej żyły roboczej: dla pracy normalnej: +90°C i podczas zwarcia: +250°C.“
5. Pkt 4.3 lit a Załącznika nr 4.4 do SIWZ – Zadanie nr 4 – dostawy systemów kablowych na napięcie 110 kV, zdanie trzecie, otrzymuje nowe brzmienie:



PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
tel. +48 22 47 419 00
fax +48 22 47 414 79

energetyka@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł

„Gęstość 1 sekundowego prądu zwarciovego nie może być mniejsza niż 195 A/mm² dla żyły powrotnej wykonanej z drutów miedzianych.“

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ nr EF101c-9000-10-4/17/MG/14.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopczyk