

Warszawa, 15 lipca 2014 r.

EF101c-9000-22-8/43/MG/14

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawy izolatorów i osprzętu napowietrznych linii przesyłowych na napięcie 110kV” nr sprawy: EF101c-9000-22-4/43/MG/14 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje pytania wykonawcy złożone w przedmiotowym postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie 1:

Ile włókien ma posiadać przewód OPGW i jaka ma być jego długość?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewód OPGW jest objęty odrębnym postępowaniem i został wybrany z ilością włókien 2x24J. Długość przewodu, na tym etapie nie jest określona. W postępowaniu jednostkowym będzie podana długość OPGW, na podstawie projektu wykonawczego.

Pytanie 2:

Jakie elementy mają być użyte do podwieszenia uchwyty do słupa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zawieszenie oplotowe odciągowe / przelotowe ma być kompletne, od wieszaka kabłąkowego mocowanego do konstrukcji słupa do oplotowego uchwyty odciągowego / przelotowego mocowanego na OPGW. W postępowaniu jednostkowym, na podstawie projektu wykonawczego, będą podane pozostałe łączniki. W tym postępowaniu należy oszacować typowe rozwiązania katalogowe elementów zawieszenia OPGW i przewodu odgromowego AFI 1.7-70 mm².

Dyrektor Biura Zakupów i logistyki

Kazimierz Prokopczyk

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
tel. +48 22 474 19 00
fax +48 22 474 17 20
www.pkpenergetyka.pl

m.gorecka@pkpenergetyka.pl
tel. +48 22 391-90-64
tel. kom. 697-040-027

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607

kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(wpłacony w całości)