

Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

EF101c-9000-10-24/17/MG/14

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawy materiałów przeznaczonych do budowy linii przesyłowych energii elektrycznej WN”; nr sprawy: EF101c-9000-10-4/17/MG/14 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytania wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, odpowiedziami Zamawiającego.

**Pytanie 1:**

Dla zadania 4. określono typ kabla w XRUHAKXS-WTC (lub A2XS(FL)2Y). Podane typy różnią się pod względem konstrukcji kabla między sobą. Czy wg normy IEC 60840 symbol kabla nie powinien wyglądać w następujący sposób: A(F)2XS(FL)2Y?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ (Modyfikacja Nr 6), wprowadzając do Formularza ofertowego w pozycji 1-3, w zakresie zadania nr 4, poprawny symbol przedmiotowego kabla zmieniającego z A2XS(FL)2Y na A(F)2XS(FL)2Y.

**Pytanie 2:**

W załączniku 4. określono budowę oraz parametry techniczne kabla. Przytoczona gęstość 1-sekundowego prądu zwarciovego nie może być mniejsza niż 140A/mm<sup>2</sup> dla żyły roboczej.

Przytoczona gęstość 1-sekundowego prądu zwarciovego nie może być mniejsza niż 200A/mm<sup>2</sup> dla ekranu. Podane wartości przez zamawiającego nie są możliwe do zrealizowania dla podanych przekrojów żyły głównej oraz ekranu?

Prosimy o podane wartości realnych do spełnienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ (Modyfikacja Nr 6), wprowadzając do pkt. 4.3. lit a i lit d Załącznika nr 4.4. zmiany dotyczące gęstości 1-sekundowego prądu zwarciovego.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopczyk

PKP Energetyka S.A.  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa  
tel. +48 22 474 19 00  
fax +48 22 474 17 20  
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634  
NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607

m.gorecka@pkpenergetyka.pl

kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł