

Szczecin, 4 marca 2014

Dot. **postępowania nr EZ14-Ez7-900-1/2014** dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dodatkowymi negocjacjami z wybranymi dostawcami pn.: „**Dostawa Rozdzielnic Prądu Stałego dla wyposażenia trzech stacji prostownikowych: Gdańska 2, Eskadrowa, Jasna dla „Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej – ETAP 1C”**”.

Zamawiający **PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Usługi Zakład Pomorski** informuje, iż wpłynęły pytania o następującej treści:

Pyt.1 Zapis z Umowy str. 4 pkt 11

"Dostarczenie dokumentacji techniczno - ruchowej zespołów prostownikowych w pięciu egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej
oraz

Zapis z SIWZ pkt ,3 ppkt. 3.3

"Dokumentacje techniczno- ruchowa zespołów prostownikowych, powinny być dostarczone w pięciu egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej."

oraz zapis z **Umowy str. 4 pkt. 11**

Czy w zakresie przetargu są zespoły prostownikowe?

Odp. W zakresie przetargu nie występują zespoły prostownikowe.

- Prawidłowy zapis w Umowie:

Dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej rozdzielni prądu stałego w pięciu egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej;

- Prawidłowy zapis w SIWZ:

"Dokumentację techniczno - ruchowe rozdzielnic prądu stałego, powinny być dostarczone w pięciu egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej"

Pyt. 2 Zapis z SIWZ pkt 13 ppkt. 13.3

"Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną"

Proszę o wyjaśnienie w/w zapisu. Jaką dokumentację należy złożyć wraz z ofertą a jaką przy dostawie.

Odp.

- Do oferty należy dołączyć:
 - kartę katalogową rozdzielnic prądu stałego
 - atesty, opinie oraz zaświadczenia o jakości rozdzielnic
 - wyniki badań odnoszących się do parametrów techniczno – eksploatacyjnych rozdzielnic
 - dokumentacje zgodności producenta
 - jeżeli wykonawca nie jest producentem oferowanych przez niego rozdzielnic, składa informację o producentach rozdzielnic, z podaniem ich firmy i siedziby

- Do dostawy należy dołączyć zgodnie z § 6 pkt. 7 projektu Umowy:
 - dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla rozdzielnic prądu stałego będących przedmiotem zamówienia
 - instrukcje eksploatacji rozdzielnic prądu stałego
 - kartę gwarancyjną producenta (w formie pisemnej)
 - raporty z prób fabrycznych rozdzielnic (w formie pisemnej)
 - raporty z prób w miejscu zainstalowania