

Szczecin, 5 marca 2014

Dot. **postępowania nr EZ14-Ez7-900-1/2014** dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dodatkowymi negocjacjami z wybranymi dostawcami pn.: „**Dostawa Rozdzielnic Prądu Stałego dla wyposażenia trzech stacji prostownikowych: Gdańska 2, Eskadrowa, Jasna dla „Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej – ETAP 1C”**”.

Zamawiający PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Usługi Zakład Pomorski wyjaśnia:

Sprostowanie do SIWZ

Nastąpiła zmiana w SIWZ pkt 23.

Pkt. 23 został usunięty.

oraz:

W związku pojawieniem się odpowiedzi do pytania z dn. 04 marca do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dodatkowymi negocjacjami z wybranymi dostawcami pn.: „**Dostawa Rozdzielnic Prądu Stałego dla wyposażenia trzech stacji prostownikowych: Gdańska 2, Eskadrowa, Jasna dla „Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej – ETAP 1C”**” Nr sprawy EZ14-Ez7-900-1/2014 wyjaśnia:

Sprostowanie

Pyt. 2 Zapis z SIWZ pkt 13 ppkt. 13.3

"Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną"

Proszę o wyjaśnienie w/w zapisu. Jaką dokumentację należy złożyć wraz z ofertą a jaką przy dostawie.

Odp.

- Do oferty należy dołączyć:
 - kartę katalogową rozdzielnic prądu stałego
 - atesty, certyfikaty o jakości rozdzielnic
 - deklarację zgodności producenta
 - jeżeli wykonawca nie jest producentem oferowanych przez niego rozdzielnic, składa informację o producentach rozdzielnic, z podaniem ich firmy i siedziby

- Do dostawy należy dołączyć zgodnie z § 6 pkt. 7 projektu Umowy:
 - dokumentację techniczno-ruchowe (DTR) dla rozdzielnic prądu stałego będących przedmiotem zamówienia
 - instrukcje eksploatacji rozdzielnic prądu stałego
 - kartę gwarancyjną producenta (w formie pisemnej)
 - raporty z prób fabrycznych rozdzielnic (w formie pisemnej)
 - raporty z prób w miejscu zainstalowania