

Kraków, 27 lutego 2015r.

Odpowiedzi na pytania oferentów do postępowania nr EUEZ6-EZ5ia-4202-8/2015 pn.:

„Zabudowa kompletnego słupa kratowego ON 150+10/SW52 wraz z fundamentem FB-13 w linii napowietrznej 30 kV „Latoszyn-Mielec 2”, przewieszenie przewodów na nowo zabudowany słup, demontaż istniejącego słupa kratowego.

Pytanie:

1. Czy przedmiotowy słup kratowy ma być malowany i jeśli tak to na jaki kolor ?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie:

2. Czy zamawiający posiada projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji i fundamentów oraz zestawienia montażowe ?

Odpowiedz:

Nie posiada.

Pytanie:

3. Czy istniejąca linia napowietrzna zasilająca stację transformatorową ma być zdemontowana przed rozpoczęciem prac czy należy ją uwzględnić przy demontażu istniejącej linii napowietrznej ?

Odpowiedz:

Linia napowietrzna będzie wyłączona przez PKP Energetyka S.A. na czas demontażu i montażu przewodów .

Główny Inżynier

Jerzy Mitek

.....
Przewodniczący komisji przetargowej

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie- Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14
31-403 Kraków
tel. +48 12 35 159 00
fax +48 12 35 159 05
Ez6@pkpenergetyka.pl
www.okpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wpłacony w całości)