

Łódź, dn. 29 kwietnia 2015 r.

EZ2-Ez7-903-77/15

W związku z zapytaniem dotyczącym realizacji zadania pt.: „Dostawa 2 szt. złącz kablowych SN 15kV oraz 4 szt. transformatorów 160kVA” będących przedmiotem zamówienia przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ2-Ez7-903-77/15 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki udziela poniżej odpowiedzi na przedstawione pytania.

Pytanie nr 1.

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o zgodę na zastosowanie pola sprzęgłowego jednocelkowego w rozdzielnicy SN dla zadania 2.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pola sprzęgłowego jednocelkowego w rozdzielnicy SN dla zadania 2

Pytanie nr 2.


Prosimy o informację, czy zadaniu 1 oraz zadaniu 2 dostawa obejmuje głowice kablowe SN dla pól liniowych rozdzielnic SN wyposażonych w ograniczniki przepięć czy jedynie ograniczniki przepięć?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ dostawą objęte są ograniczniki przepięć. Dostawa nie obejmuje głowic kablowych SN.

Z poważaniem:

Główny Inżynier


Janusz Swiderski

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
tel. +48 42 205 55 69
fax +48 42 205 57 67
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000322834

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(włacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl