

Łódź, dn. 31 sierpnia 2015 r.

EZ2-Ez7-903-220/15

W związku z zapytaniem dotyczącym realizacji zadania pt.: „Dostawa mostów szynowych okapturzonych dla PT Bochnia” będących przedmiotem zamówienia przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ2-Ez7-903-220/15 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki udziela poniżej odpowiedzi na przedstawione pytania.

### **Pytanie nr 1.**

*„Analizując zapis dotyczący zakresu zamówienia pkt 2.1.1 i opis przedmiotu zamówienia pkt 2.2.2 pojawia się pewna nieścisłość dotycząca konstrukcji wsporczych. Proszę o wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuje konstrukcje wsporcze”.*

### **Odpowiedź nr 1.**

Wykonanie, dostawa i montaż fundamentów i konstrukcji wsporczych ujętych w Tomie 8 dokumentacji pt. „Zespół prostownikowy” (zamówieniem objęte jest) leży po stronie firmy ELBUD Gdańsk. Zamawiający zmienia pkt 2.1.1 SIWZ:

2.1.1. „Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż okapturzonych mostów szynowych, niezbędnych do połączenia transformatorów prostownikowych ze stanowiskami prostownikowymi diodowymi w podstacji trakcyjnej 110kV PT Bochnia”.

### **Pytanie nr 2.**

*„Jak należy interpretować zapis w pkt. 2.2.2. „Wykonawca mostu szynowego będzie zobligowany sprawdzić prace prowadzone przez ELBUD Gdańsk pod kątem prawidłowego montażu mostu szynowego.”? W praktyce nasza firma realizując podobne zadania kontaktuje się z projektantem / wykonawcą konstrukcji i wskazuje im wytyczne”.*

### **Odpowiedź nr 2.**

Wykonawca będzie zobligowany wykonać niezbędną ilość inspekcji i pomiarów na terenie budowy PT Bochnia przed dostawą mostów szynowych, celem zweryfikowania i potwierdzenia, że wyprodukowane przez Wykonawcę mosty szynowe i konstrukcje wsporcze posadowione przez ELBUD Gdańsk są kompatybilne i umożliwiają prawidłowy montaż. Zakres prac po stronie Wykonawcy opisano w punkcie 2.2. W zakres ten wchodzi m.in. wykonanie pomiarów geodezyjnych i wykonanie projektu technologicznego oraz dokumentacji powykonawczej.

### **Pytanie nr 3.**

*„Nawiązując do zapisu pkt 2.2.7 dotyczącego, że zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca realizacji Zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność kosztów, ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania oferty, proszę o informację na jakim etapie realizacji wykonania konstrukcji jest firma ELBUD Gdańsk?”*

PKP Energetyka S.A.  
Oddział w Warszawie - Usługi  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki  
ul. Tuwima 28  
90-002 Łódź  
tel. +48 42 205 55 69  
fax +48 42 205 57 67  
r.filibczak@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł  
(włacony w całości)  
www.pkpenergetyka.pl

**Odpowiedź nr 3.**

Zgodnie z punktem 2.2.7 zaleca się Wykonawcy odwiedzenie i sprawdzenie miejsca realizacji Zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność kosztów, ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania oferty i podpisania umowy w niniejszym postępowaniu. Oględziny nie będą organizowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić pisemnie Zamawiającego o planowanych oględzinach z 1 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu z zarządcą terenu. W chwili obecnej trwają prace fundamentowe.

**Pytanie nr 4.**

*„W zakresie zamówienia jest dostawa rozładunek montaż mostów, natomiast w p. 2.4.4. jest jeszcze mowa o rozruchu. Czy rozruch też jest po stronie dostawcy mostów szynowych? W praktyce po wykonaniu montażu nasza firma dokonuje tylko pomiarów pomontażowych”.*


**Odpowiedź nr 4.**

Tak. W zakresie zamówienia leży również przeprowadzenie rozruchu mostów szynowych, który to rozruch Wykonawca przeprowadzi zgodnie z procedurami opracowanymi przez siebie, o czym mowa w punkcie 2.3.4 SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia punkt 2.4.6 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

2.4.6. Wymagany minimalny okres gwarancji (dla przedmiotu zamówienia) - 5 lat. Okres gwarancji liczony od dnia dostawy.

Z poważaniem:

Główny Inżynier  
  
Janusz Świdorski

PKP Energetyka S.A.  
Oddział w Warszawie - Usługi  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki  
ul. Tuwima 28  
90-002 Łódź  
tel. +48 42 205 55 69  
fax +48 42 205 57 67  
r.filicczak@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł  
(wpłacony w całości)  
www.pkpenergetyka.pl