

Łódź, dn. 3 września 2015 r.

EZ2-Ez7-903-219/15

W związku z zapytaniem dotyczącym realizacji zadania pt.: „Dostawa rozdzielnic nN potrzeb własnych oraz szaf pomiarowych dla PT Podłęże oraz PT Bochnia” będących przedmiotem zamówienia przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ2-Ez7-903-219/15 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki udziela poniżej odpowiedzi na przedstawione pytanie.

A. Podstacja Trakcyjna Podłęże

Pytanie nr 1.

„W SIWZ pod punktem 2.2.2 jest zapis, że „Do zakresu dostawy należą również wszelkie połączenia elektryczne pomiędzy przedmiotami zamówienia. Kable te muszą posiadać oznaczniki w celu łatwego ich podłączenia” – po czyjej stronie są przewody podłączeniowe np. pomiędzy szafkami kablowymi SZ1, SZ2 (zabudowane przy transformatorze) a szafą RZ?”

Odpowiedź nr 1.

Połączenia pomiędzy szafą RZ a szafkami kablowymi SZ1 i SZ2 nie należą do zakresu dostawy, natomiast wszelkie inne połączenia pomiędzy szafami potrzeb własnych już do zakresu dostawy należą.

Pytanie nr 2.

„Proszę o potwierdzenie, że ogniwo 2V typu 3 OPzS 150 -106szt (oznaczenie BA) wraz z stojakiem, zasilacz buforowy typu ZB220DC30 w obudowie wiszącej (oznaczenie ZB), falownik typu FM-2 (oznaczenie FM) nie wchodzi w zakres zamówienia”.

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający potwierdza, że wymienione urządzenia nie wchodzą w zakres zamówienia.

B. Podstacja Trakcyjna Bochnia

Pytanie nr 3.

„W SIWZ pod punktem 2.2.8 jest zapis, że „Do zakresu dostawy należą również wszelkie połączenia elektryczne pomiędzy przedmiotami zamówienia. Kable te muszą posiadać oznaczniki w celu łatwego ich podłączenia” – po czyjej stronie są przewody podłączeniowe np. pomiędzy szafkami FX1, FX2 a szafą FA1 ?”

Odpowiedź nr 3.

Połączenia pomiędzy szafą FA1 a szafkami kablowymi FX1 i FX2 nie należą do zakresu dostawy, natomiast wszelkie inne połączenia pomiędzy szafami potrzeb własnych już do zakresu dostawy należą.

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
tel. +48 42 205 55 69
fax +48 42 205 57 67
r.filioczak@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wplacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl


Pytanie nr 4.

„Proszę o potwierdzenie, że prostownik ładowczy do baterii akumulatorów oznaczony w zestawieniu materiałowym jako: PrŁ oraz bateria akumulatorów oznaczona w zestawieniu materiałowym jako BAT, jak również falownik 220V DC/230VAC 2kVA typu FPS/2/220/230 oznaczony w zestawieniu materiałowym jako FAL i montowany na ścianie w Nastawni nie wchodzi w zakres zamówienia”.

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający potwierdza, że wymienione urządzenia nie wchodzi w zakres zamówienia.

Z poważaniem:

Główny Inżynier

Janusz Swiderski

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
tel. +48 42 205 55 69
fax +48 42 205 57 67
r.filoczak@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wpłacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl