

Sopot, dnia 17 luty 2015 r.
EZ11-Ez5-2110/01-014/4/15

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń do instalacji ppoż., instalacji monitoringu i instalacji alarmowej do PT Gołotczyzna, Zajączkowo Lubawskie, Iłowo, Ząbrowo, Młeczewo i Wyszyn oraz urządzeń do zobrazowania rzeczywistego stanu obiektów zasilania w centralnej nastawni zdalnego sterowania w Sopocie i w Iławie. Nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia EZ11-Ez5-2110/01-014/1/15 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami:

Pytania do SIWZ

PKP Energetyka postępowanie nr EZ11-Ez5-2110/01-014/1/15 :

„Dostawa urządzeń do instalacji ppoż., instalacji monitoringu i instalacji alarmowej do PT Gołotczyzna, Zajączkowo Lubawskie, Iłowo, Ząbrowo, Młeczewo i Wyszyn oraz urządzeń do zobrazowania rzeczywistego stanu obiektów zasilania w centralnej nastawni zdalnego sterowania w Sopocie i w Iławie.”

Pytanie 1. (Wniosek)

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kart pamięci SD do każdej z kamer? Jeśli tak, to czy potwierdza zapis z OPZ o pojemności 64 MB?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia kart pamięci SD do każdej z kamer o pojemności 64MB.

Pytanie 2. (Wniosek)

Prosimy o sprecyzowanie parametrów zasilacza impulsowego 24V DC umieszczonego w zestawieniu dostaw z zakresu CCTV (prąd nominalny wyjściowy, napięcie wejściowe/wyjściowe, montaż w obudowie BOX/RAX/inna)?

Odpowiedź na pytanie 2

Parametry zasilacza impulsowego 24V DC:

- Prąd nominalny wyjściowy 2A
- Napięcie wejściowe 230V AC
- Napięcie wyjściowe 24V DC
- Montaż w obudowie BOX

Zastępca Dyrektora Zakładu

Zbigniew Chyliński

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
tel. +48 697 041 104
fax +48 721 37 19
a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP 526-25-42-704
REGON 017301607
kapitał zakładowy 805 453 290,00
(wpłacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl

Pytanie 3.

Prosimy o doprecyzowanie parametrów elementów umieszczonych w zakresie dostawy dla komponentów LAN, tzn. kategoria i ekranowanie.

Odpowiedź na pytanie 3

Komponenty LAN kategorii 5e.

Pytanie 4.

Co Zamawiający ma na myśli jako element dostawy dla centrum podglądowych w zapisie PLANSZE DO WIZUALIZACJI. Prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie parametrów funkcjonalno – technicznych.

Odpowiedź na pytanie 4

Plansze podkładowe kompatybilne z programem Inpro i z systemem ALNET, na których będzie zobrazowanie wizualizacji każdego obiektu z wyróżnieniem sygnałów wysyłanych z obiektu za pomocą urządzeń będących przedmiotem dostawy. Na etapie realizacyjnym Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznego kształtu planszy z Zamawiającym i uzyskać od Zamawiającego akceptację.

Pytanie 5.

Zamawiający uwzględnił w dostawie dla centrum podglądowych urządzenia firmy Satel o oznaczeniu CA 64EE. Urządzenie o tym oznaczeniu nie znajduje się w ofercie producenta. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający błędnie podał typ urządzenia CA 64EE. Prawidłowe oznaczenie urządzenia firmy Satel to CA 64E.

Pytanie 6:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego dostarczania obudów dla barier podczerwieni firmy CIAS. Do obudów TOWER nie jest wymagany słupek montażowy, natomiast wymaga się zestawu montażowego jako podstaw. Czy Zamawiający rozszerzy zamówienie o dodatkowe elementy? Dodatkowo prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu zamówienia nie wymaga ochrony sabotażowej w/w kolumn. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie wysokości obudów typu TOWER.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający wymaga dostawy kompletnej bariery ochronnej w kolumnach TOWER składającej się z elementów Tower Base + Tower 2m + Tower AC, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach przedmiotu niniejszego postępowania. Dodatkowo Zamawiający wymaga wykonania ochrony sabotażowej w/w kolumn. Wysokość obudów typu TOWER wynosi 2m.

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora Zakładu

Zbigniew Chyliński
(3)

a/a

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
tel +48 697 041 104
fax +48 721 37 19
a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP 526-25-42-704
REGON 017301607
kapitał zakładowy 805 453 290,00
(wpłacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl