

Katowice, dnia 29 czerwca 2015

Dotyczy postępowania nr EZ9-Ez6a-4202/08/2015 pn.: **„Wykonanie instalacji alarmowych i instalacji monitoringu w siedzibach sekcji Zakładu Górnośląskiego”**

Pytanie 1

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Wykonania instalacji alarmowych i instalacji monitoringu w siedzibach sekcji Zakładu Górnośląskiego” prosimy o uzasadnienie konieczności podtrzymania działania systemów alarmowych na wypadek zaniku zasilania na czas nie krótszy niż 48 godzin.

Wg normy PN_EN 50131-1 przy zakwalifikowaniu zabezpieczonych obiektów do stopnia zabezpieczenia 2 (ryzyko małe do średniego) wymagany czas podtrzymania działania systemów wynosi 12 h.

Dodatkowo zakłada się, że systemy będą nadzorowane w pełnym zakresie przez centrum monitoringu w siedzibie Zamawiającego w Katowicach. Nadzór ten będzie obejmował również usterki zasilania sieciowego co będzie umożliwiało szybką interwencję w przypadku awarii.

W związku z powyższym czas podtrzymywania działania systemów przez 48 h wydaje się parametrem zawyżonym, który znacząco wpływa na ostateczny koszt systemu.

Pytanie 2

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Wykonania instalacji alarmowych i instalacji monitoringu w siedzibach sekcji Zakładu Górnośląskiego” prosimy o uzasadnienie konieczności podtrzymania działania systemów monitoringu na wypadek zaniku zasilania na czas nie krótszy niż 1 godzina. Spełnienie powyższego parametru wymusza zastosowanie zasilaczy rezerwowych, które w znaczącym stopniu wpłyną na ostateczny koszt systemu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje wymóg opisany w pkt 2.4 Załącznika nr 2 do SIWZ nr EZ9-Ez6a-4202/08/2015, tj. „każdy system alarmowy winien być odrębnie zabezpieczony (zapewniać zasilanie awaryjne) na wypadek zaniku zasilania na czas nie krótszy niż 48 godzin”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje wymóg opisany w pkt 2.5 Załącznika nr 2 do SIWZ nr EZ9-Ez6a-4202/08/2015, tj. „Każdy system monitoringu winien być odrębnie zabezpieczony (zapewniać zasilanie awaryjne) na wypadek zaniku zasilania na czas nie krótszy niż 1 godzina”.

Zatwierdził:


ZASTĘPCA
DYREKTORA ZAKŁADU
Tadeusz Okoń

Sporządziła: Marta Kurek, Ez6g, dnia 29.06.2015