

Sopot, 30 Kwiecień 2015 r.  
EZ11-Ez6-4200/01-03/15

*Dotyczy postępowania na Zakup sprzętu ochronnego BHP do podstacji trakcyjnych 110 kV*

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Północny w związku z pytaniem jednego z potencjalnych oferentów informuje co następuje:

### **Pytanie 1**

Czy zamawiający w poz. 2 zał. nr 5 SIWZ dopuszcza zmianę długości drążka w poz.2 z 7,5 m na 6 m

### **Odpowiedź 1**

W Poz.2 – dopuszcza się zmianę długości drążka z 7,5 metra na 6 m.

### **Pytanie 2**

Czy w poz. 3 zał. nr 5 SIWZ dopuszcza się zmianę średnicy drążka 1,5 m - 32 mm zamiast 39 mm

### **Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy drążka

### **Pytanie 3**

Czy w poz. 9 można zastosować przenośny uziemiacz trójfazowy z zaciskiem fazowym na przewody okrągłe (WT-3) do zainstalowania na zacisku przyłączeniowym z linką miedzianą 50 mm<sup>2</sup> o długości przewodu uziemiającego 3,5 m i o długości przewodów międzyfazowych 3 m w izolacji silikonowej z zaciskiem uziomowym dokręcanym na szynę

### **Odpowiedź 3**

Poz.9 dopuszcza się przenośny uziemiacz trójfazowy z zaciskiem fazowym na przewody okrągłe (WT-3) do zainstalowania na zacisku przyłączeniowym z linką miedzianą 50 mm<sup>2</sup>, o długości przewodu uziemiającego 3,5 m i o długości przewodów międzyfazowych 3 m w izolacji silikonowej z zaciskiem uziomowym dokręcanym na szynę

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następującym zakresie:

Pkt. XII ppkt. 2.2 SIWZ nabiera brzmienia : Zewnętrzna koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i oznaczona: „Zakup sprzętu ochronnego BHP do podstacji trakcyjnych 110 kV”” *znak sprawy* EZ11-Ez6-4200/01-02/15

***Nie otwierać przed 07.05.2015r. godz.12<sup>00</sup>***

Pkt XIII. ppkt 1. SIWZ otrzymuje brzmienie :

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Sopot, ul. Jana z Kolna 29 **do dnia 07.05.2015r. do godz. 12:00.**

Jeżeli powyższe pytania będą miały wpływ na zwiększenie wartości postępowania należy je zawrzeć w ofercie

Z poważaniem

Wiceprezident ds. realizacji usług budowlanych

Artur Milczyński

