

Kielce, dn. 29.03.2016r.

EUEZ4-Ez1a-4202/08-01/2016

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy linii napowietrzno-kablowych SN 6kV i 15kV – 3 zadania”**

**SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/08/2016**

### **Informacja dotycząca zapytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego:**

PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, jako Zamawiający, w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia udziela odpowiedzi na zapytania do przedmiotowego postępowania.

#### **Pytanie nr 1**

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis „Dobór aparatury i zabezpieczeń w celkach rozdzielni SN” zasilających LPN?

**Odp.** Zamawiający informuje, że poprzez zapis „Dobór aparatury i zabezpieczeń w celkach rozdzielni SN” rozumie opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej dobór aparatury i zabezpieczeń w rozdzielni SN dla projektowanych LPN tj. opis techniczny (pola PN, układ pomiarowy, zabezpieczenie pola, ochrona od porażenia prądem elektrycznym, ochrona od przepięć), obliczenia techniczne, dobór przekładników prądowych po stronie SN, dobór przekładników napięciowych SN, dobór nastaw zabezpieczeń, zestawienia materiałów, tabele połączeń przewodów w polach, tabelę połączeń przewodów między polowych, rysunki i schematy oraz inne opisy i schematy potrzebne dla realizacji w/w zadań.