

Częstochowa, 07 kwietnia 2016 r.

EZ7-Ez5d-8203/60/16

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Staropolski w Częstochowie informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania EZ7-Ez5d-8203/56/16) dotyczącego wyboru wykonawcy (wykonawców) dla 14 zadań wpłynęły niżej zamieszczone zapytania:

Firma (...) dot. postępowania nr EZ7-Ez5d-8203/56/16 zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Zadanie 11 „Zabudowa instalacji sygnalizacji włamania, pożaru i CCTV w 17-tu podstacjach trakcyjnych”

Pytanie nr 1:

Czy należy wykonać projekt informatyczny związany z włączeniem sygnałów z SSW i SSP do systemu nadzoru i nastawni centralnej?

Odpowiedź:

Nie należy wykonywać projektu informatycznego związanego z włączeniem sygnałów SSW i SSP do systemu nadzoru i nastawni centralnej. Zgodnie z informacją podaną w SST od projektanta wymaga się tylko, aby wymagane sygnały zostały wyprowadzone na separujące moduły przekaźnikowe przygotowane do podłączenia z urządzeniami zdalnego sterowania typu BUSZ.

Zadanie 14 „Przebudowa rozdzielni SN 15 kV podstacji trakcyjnej PT Gądky”

Pytanie nr 2:

Czy linia SN pomiędzy nowym polem a ZKSN-3 ma być układana w istniejącej trasie czy należy wykonać pełny projekt budowlany z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem?

Odpowiedź:

Nie należy wykonywać projektu budowlanego gdyż linia SN pomiędzy nowym polem a ZKSN-3 będzie tymczasowa na okres przebudowy rozdzielni. Złącze ZKSN-3 znajduje się na terenie PT Gądky w pobliżu budynku podstacji. Należy zaprojektować taką trasę kabla, która nie będzie kolidowała z prowadzonymi robotami. Należy uwzględnić w kosztorysie koszt materiałów i robocizny.

Pytanie nr 3:

Czy zadanie obejmuje nastawy zabezpieczeń w rozdzielni 15 kV?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy zadanie obejmuje także dokumentację informatyczną dla przebudowy rozdzielni 15 kV i wymiany szafy obiektowej?

Odpowiedź:

Tak.

Dyrektor Zakładu

Mariusz Nitecki

Naczelnik działu ds. realizacji usług
budowlanych

Mariusz Toranek

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski - Usługi
ul. Rejtana 49
42-207 Częstochowa
Dział ds. realizacji usług budowlanych
tel. +48 34 376 14 79
fax: +48 34 376 16 42
ez7@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
Kapitał zakładowy: 844.855.320,00 zł
(wplacony w całości)