

**Pytania od wykonawców dotyczące Systemu Kwalifikowania Wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego.**

**Pytania i odpowiedzi z dnia 21.08.2015 r.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy do wykazu – Załącznik nr 4 załączymy referencję, z której wynika, że nasza firma wykonała 14 kpl. stacji kontenerowych SKk 6/0,5kV typu SKP posadowionych na pontonach. Każda stacja była wyposażona w transformator TZE 630kVA; 6,3/0,525kV, umowa opiewała na kwotę przekraczającą 5 000 000,00 netto.

**Odpowiedź:**

Zmawiający uzna taką referencję, o ile została wystawiona do umowy, która realizowana była w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Systemie. Jednakże w wykazie należycie wykonanych dostaw należy podać wartość dostarczonych kontenerowych stacji transformatorowych bez pontonów.

Dyrektor Biura Zarządów i Logistyki



Kazimierz Prokopczyk

