

Warszawa, 10 września 2012 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawy baterii akumulatorów i prostowników ładowczych w 2012 i 2013 roku”; nr sprawy: SIWZ nr EH21c-9001-20-4/24/MG/12.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o zamówienie wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie.**

Podpunkt 3.2.3.: wymagane jest, aby prostowniki były dostosowane do współpracy z automatyką podstacji w systemie CAN-BUS. Czy łącze CAN-BUS może być w układzie ładowującym zamienione na MOD-BUS/TCP-IP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę łącza z CAN-BUS na MOD-BUS/TCP-IP ze względów technicznych.

PREZES ZARZĄDU



Tadeusz Skobel