

Sopot, dnia 9 październik 2013 r.

EZ11-Ez5-2110/08-05/13

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa rozdzielnic SN - 1 szt. i rozdzielnic nN - 1 szt. nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ.

**Pytanie nr 1**

Proszę o określenie dopuszczalnych wymiarów dla rozdzielnic SN (wys./szer./gł.) dla tematu: „Dostawa rozdzielnic SN 1 szt. i rozdzielnic nN 1 szt.” EZ11-Ez5-2110/08-3/13.


**Zmiana 2**

Zamawiający dopuszcza wykonanie rozdzielnic SN o max. wymiarach:

- a) Max. szerokość rozdzielnic: 6000 mm
- b) Max. głębokość rozdzielnic: 1300 mm
- c) Max. wysokość rozdzielnic: 2300 mm

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora Zakładu

  
Zbigniew Chyliński  
(3)