

Sopot, dnia 25 lipca 2013 r.

EZ11-Ez5-2110/01-138/5/13

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych: 15,75/0,4 kV, 21/0,4kV, 15/6 kV”, nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ11-Ez5-2110/01-138/01/13 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że wartości strat jałowych i obciążeniowych określone dla poszczególnych grup transformatorów w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ są maksymalnymi dopuszczalnymi pomierzonymi wartościami strat, dla których nie ma zastosowania tolerancja wg PN-EN 60076.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wartości strat jałowych i obciążeniowych określone dla poszczególnych grup transformatorów w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ są maksymalnymi dopuszczalnymi pomierzonymi wartościami strat, dla których nie ma zastosowania tolerancja wg PN-EN 60076.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę zapisów podanych w §6 projektu Umowy zgodnie z podaną poniżej propozycją:

§6

1. Za opóźnienia w realizacji dostaw ODBIORCA będzie miał prawo stosowania kar umownych w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionej dostawy za każdy zakończony tydzień opóźnienia – łącznie jednak nie więcej niż 5% ceny netto części przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką
2. STRONY zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przeniesie wysokość zastrzeżonej kary umownej, z wyłączeniem szkód następczych i pośrednich, w tym korzyści utraconych. Łączna

wysokość kar i odszkodowań ze wszystkich możliwych tytułów nie może przekroczyć wartości netto przedmiotu umowy, za który zapłacono kary lub odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy

PK Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
Z siedziba w Warszawie
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
Tel. +48 58 742 02 02
Fax. +48 58 721 37 19
ez11@pkenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(wplacony w całości)
www.pkenergetyka.pl

Pytanie 3

Prosimy o zmianę zapisów podanych w §8 projektu Umowy zgodnie z podaną propozycją:

§8

6. W wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym terminie, ODBIORCA może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, zaakceptowanej przez Wykonawcę obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami uzgodnionymi z Wykonawcą
7. W przypadku usunięcia wady, termin ważności gwarancji ulega wydłużeniu o czas naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy

Pytanie 4

Prosimy o zmianę zapisów podanych w §12 projektu Umowy zgodnie z podaną propozycją:

§12

W przypadku zwłoki w realizacji Umowy trwającej dłużej niż 2 miesiące i powstałej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo odstąpić od niezrealizowanej części umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia doręczenia WYKONAWCY pisemnego oświadczenia woli, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy

Pytanie 5

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę dwóch różnych rodzajów transformatorów: olejowych i suchych. Wymóg ten wyeliminuje z udziału w postępowaniu firmy, które spełniając wszystkie wymagania postawione w powyższym postępowaniu nie mogą jednocześnie zaoferować transformatorów suchych i olejowych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie w niniejszym postępowaniu dwóch niezależnych zadań na transformatory olejowe i suche co umożliwi złożenie oferty na jedno z zadań i udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podział przedmiotu zamówienia na części. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na następujące części:

Część I

„Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych typu TOd 100/15s”

Część II

„Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych typu TOd 100/20s”

Część III

„Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych z izolacją żywiczną”

Część IV

„Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych olejowych o mocy 100kVA”

Część V

„Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych olejowych o mocy 160kVA”

Część VI

„Dostawa nowego transformatora rozdzielczego o mocy 1250kVA”

W związku z podziałem przedmiotu zamówienia na części Zamawiający wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pkt. 4.2 otrzymuje nowe brzmienie:

4.2. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

Pkt. 6.6 otrzymuje nowe brzmienie:

6.6. Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości :

6.6.1 Część I	- 20 000,00 zł
6.6.2 Część II	- 1 000,00 zł
6.6.3 Część III	- 2 000,00 zł
6.6.4 Część IV	- 6 000,00 zł
6.6.5 Część V	- 6 000,00 zł
6.6.6 Część VI	- 1 000,00 zł

Pkt. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

8. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) posiadają wiedzę i doświadczenie,
 - 2) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.
- 2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:
 - a) Dla części I: wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat dwóch zadań polegających na dostawach transformatorów SN/nN o wartości zadań na kwotę łączną min. 500 tys. złotych (netto). Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie i w terminie oraz wartości wymaganym przez SIWZ,
 - b) Dla części II: wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat dwóch zadań polegających na dostawach transformatorów SN/nN o wartości zadań na kwotę łączną min. 50 tys. złotych (netto). Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie i w terminie oraz wartości wymaganym przez SIWZ,,
 - c) Dla części III: wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat dwóch zadań polegających na dostawach transformatorów SN/nN o wartości zadań na kwotę łączną min. 100 tys. złotych (netto). Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie i w terminie oraz wartości wymaganym przez SIWZ,,
 - d) Dla części IV: wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat dwóch zadań polegających na dostawach transformatorów SN/nN o wartości zadań na kwotę łączną min. 200 tys. złotych (netto). Do oferty należy dołączyć dokumenty (np.

- referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie i w terminie oraz wartości wymagany przez SIWZ,
- e) Dla części V: wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat dwóch zadań polegających na dostawach transformatorów SN/nN o wartości zadań na kwotę łączną min. 200 tys. złotych (netto). Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie i w terminie oraz wartości wymagany przez SIWZ,
 - f) Dla części VI wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat dwóch zadań polegających na dostawach transformatorów SN/nN o wartości zadań na kwotę łączną min. 40 tys. złotych (netto). Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie i w terminie oraz wartości wymagany przez SIWZ,
 - g) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 400 tys. złotych dla części I niniejszego postępowania,
 - h) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 50 tys. złotych osobno dla części II, III, V i VI niniejszego postępowania,
 - i) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 150 tys. złotych dla części IV niniejszego postępowania,
 - j) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 400 tys. złotych dla części I niniejszego postępowania,
 - k) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 50 tys. złotych osobno dla części II, III, V i VI niniejszego postępowania,
 - l) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 150 tys. złotych dla części IV niniejszego postępowania,
- 3). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy *należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*
- 4). Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu, nie przekracza 50 %.
- Pkt. 8.2) otrzymuje nowe brzmienie:

Pkt. 10.12 otrzymuje nowe brzmienie:

10.12 Na opakowaniu należy umieścić:

nazwę i adres zamawiającego: „PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot oraz napis:

„Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych: 15,75/0,4 kV, 21/0,4kV, 15/6 kV”,
nie otwierać przed godziną 13:00 dnia **12.08.2013 r.**

Koperta dodatkowo winna być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta.



PK Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
Z siedziba w Warszawie
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
Tel. +48 58 742 02 02
Fax. +48 58 721 37 19
ez11@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(wplacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl

Pkt. 11.1 otrzymuje nowe brzmienie:

11.1 Oferty należy składać na adres: PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III piętro nie później niż do godz. 12.30 dnia 12.08.2013 r.

Pkt. 11.4 otrzymuje nowe brzmienie:

1.4 Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, dokona otwarcia ofert w dniu 12.08.2013 r. o godz. 13:00 w Sopocie, ul. Jana z Kolna 29, sala konferencyjna, III piętro.

Pkt. 16.7 otrzymuje nowe brzmienie:

16.7 Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w następujący sposób:

- 90 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane,
- 10 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji.

Pytanie 6

Ze względu na nietypową konstrukcję transformatora grupy F zawartej w Opisie przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) prosimy o wydzielenie tego transformatora w osobne zadanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie transformatora z grupy F na osobne zadanie.

Ponadto Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Zamawiający zmienia druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, który został dostosowany do składania ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia. Nowy druk oferty załączono do niniejszego pisma.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, który został dostosowany do składania ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia właściwą przekładnię dla transformatora o mocy 1250kVA. Nowy załącznik nr 3 załączono do niniejszego pisma.

Zamawiający zmienia Harmonogram dostaw sprzętu i dane adresowe stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, w którym wyznaczono nowe terminy dostaw. Nowy załącznik nr 4 załączono do niniejszego pisma.

Zamawiający zmienia zapisy umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z poniższym:



PK Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
Z siedziba w Warszawie
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
Tel. +48 58 742 02 02
Fax. +48 58 721 37 19
ez11@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(wplacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl

§ 10 pkt. 3 i 4 otrzymują nowe brzmienie

§10

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w wysokości 90% albo jego wartość zostanie zmniejszona o 90% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez ODBIORCĘ za należycie wykonane. Pozostała kwota zabezpieczenia, tj. stanowić będzie zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi oraz gwarancji.

4. Określona w ust.3, zdanie drugie kwota zabezpieczenia, zostanie zwrócona w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady oraz terminu gwarancji.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Zakładu

Zbigniew Chyliński
(5)