

Warszawa, 4 lutego 2014 r.

EH21d-9000-54-11/111/RW/13

do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa i montaż rozdzielni 110 kV”; nr sprawy: nr EH21d-9000-54/111/RW/13.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytania wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie w przypadku integracji przekładników z modułem wyłącznikowym do zastosowania przekładników w izolacji SF 6.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekładników prądowych i/lub napięciowych (bądź kombinowanych) 110 kV w izolacji gazowej SF6 (dla wszystkich zadań objętych niniejszym postępowaniem) jedynie w przypadku, gdy przekładniki te stanowią integralną część modułu wyłącznikowego i posiadają skuteczne zabezpieczenia technologiczne (od skutków utraty czynnika izolacyjnego). Przekładniki SF6 muszą mieć budowę przeciwwybuchową, odporną na zwarcia wewnętrzne.

Pytanie 2:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert na 28.02.2014 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert w wyżej wymienionym postępowaniu.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki


Kazimierz Prokopczyk

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
tel. +48 22 47 419 00
fax +48 22 47 414 79

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(włacony w całości)


energetyka@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl