

Zestawienie układów EAZ

Lp.	Wyszczególnienie aparatury	Ilość
1	Zabezpieczenie odcinkowe	1 szt.
2	Zabezpieczenie odległościowe z funkcją sterownika polowego	1 szt.
3	Zabezpieczenie nadprądowe - ziemnozwarciowe z funkcją sterownika polowego	1 szt.
4	Zabezpieczenie różnicowo - prądowe transformatora prostownikowego	1 szt.
5	Zabezpieczenie autonomiczne transformatora	1 szt.
6	Zabezpieczenie nadprądowe prostownika	2 szt.
7	Regulator napięcia transformatora prostownikowego	1 szt.
8	Szafa sterowniczo - przekaźnikowa	2 szt.
9	Szafa obwodów pomocniczych	1 szt.

Wymagania dodatkowe

Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa (LRW) podstacji trakcyjnej zostanie zrealizowana w oparciu o zabezpieczenia pól rozd. 110kV.