

Lódź, dn. 12 kwietnia 2013 r.

EZ2-EZ7-903-36/13

W związku z zapytaniami dotyczącymi realizacji zadania: „Dostawa rozdzielnic przyściennej SN 15kV dla ST1 Kutno” będącej przedmiotem zamówienia przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ2-EZ7-903-36/13 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki udziela poniżej odpowiedzi na przedstawione pytania.

**Pytanie nr 1.**

W punkcie 2.3.12 znajduje się następujący zapis: "Każde pole rozdzielnic wyposażone w odłączniki musi posiadać na froncie rozdzielnic otwór/okienko, a wnętrze przedziału SN powinno być wyposażone w oświetlenie robocze zasilane przełącznikiem na rozdzielnic".  
Pragniemy zauważyć, że w rozdzielnicach w izolacji SF6 stosuje się łącznik mający 3 ustalone położenia (otwarcia, zamknięcia i ziemięcia). Przedział SN, a więc także i łącznik 3-położeniowy znajduje się w hermetycznie zamkniętym i wypełnionym SF6 zbiorniku gazowym, co za tym idzie niemożliwym jest umieszczenie w takim zbiorniku otworu/okienka oraz oświetlenia. Prosimy zatem o usunięcie zapisu 2.3.12.

**Odpowiedź nr 1.**

Zamawiający usuwa pkt. 2.3.12.

**Pytanie nr 2.**

W punkcie 2.3.15 znajduje się zapis: "Każde pole rozdzielnic powinno mieć wyprowadzone miejsce przyłączenia uzziemiaenia przenośnego."


Z uwagi na budowę rozdzielnic w izolacji gazowej, stosowanie uzziemienników przenośnych jest znacząco ograniczone. Czy zamawiający dopuszcza możliwość stosowania uzziemienników stałych zabudowanych w rozdzielnic?

**Odpowiedź nr 2.**

Proszę o wyjaśnienie pojęcie „uzziennik stały”. Zamawiający jako „uzziennik stały” rozumie jedno z położeń łącznika głównego. W takim rozumieniu uzzienniki stałe przedstawione są na schemacie i wymagane. Dodatkowo zamawiający wymaga miejsca do przyłączenia uzziemiaenia przenośnego.

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora Zakładu  
Krzysztof Sowiński



PKP Energetyka S.A.  
Oddział w Warszawie - Usługi  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki  
ul. Tuwima 28  
90-002 Łódź  
tel. +48 42 205 55 69  
fax +48 42 205 57 67  
[c.filipczak@pkpenergetyka.pl](mailto:c.filipczak@pkpenergetyka.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł  
(w całości)  
(wpłacony w całości)  
[www.pkpenergetyka.pl](http://www.pkpenergetyka.pl)