

Warszawa, 9 września 2013 r.

EH21c-9000-2-5/8/MG/13

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawy baterii akumulatorów, falowników i prostowników ładowczych” nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EH21c-9000-2-4/8/MG/13 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

**Pytanie 1.**

Czy falowniki mogą zostać wykonane w obudowie kompaktowej do powieszenia na ścianie?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 2.**

Czy falowniki mają zostać wyposażone w bezprzerwowo automatyczny bypass?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 3.**

Czy falowniki mają zostać wyposażone w bezprzerwowo ręczny bypass remontowy?


**Odpowiedź:**

Falowniki mogą zostać wyposażone w bezprzerwowo bypass remontowy.

**Pytanie 4.**

Czy wszystkie falowniki mają być zasilane zarówno z 220VDC jak i z 230VAC zgodnie z załączonym schematem blokowym falownika (schemat samego falownika bez układu

E) Falownik z zasilaczem i przetwornicą DC-DC



bypassu)?

**Odpowiedź:**

Wszystkie falowniki mają być zasilane napięciem 220 VDC i 230 V AC

PKP Energetyka S.A.  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa  
tel. +48 22 391 60 63  
fax +48 22 474 19 19

m.gorecka@pkpenergetyka.pl  
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634  
NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607

kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł  
(wplacony w całości)

**Pytanie 5.**

Czy prostowniki mogą zostać wykonane w obudowie kompaktowej do powieszenia na ścianie?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 6.**

Czy w przypadku składania oferty jedynie na zadania 40, 41, 42, 57 oraz 66 (jedynie falowniki) konieczne jest dostarczenie dokumentów z pkt. 7.2.:

- m) deklaracja dotycząca dokonywania odbioru od odbiorców wyeksploatowanych baterii akumulatorów ( w ilości równej ilości baterii dostarczanych) i ich utylizacji,
- n) zezwolenie na zbieranie odpadów

**Odpowiedź:**

W przypadku składania oferty wyłącznie na dostawę falowników zadania 40, 41, 42, 57 oraz 66 **nie ma obowiązku** dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt. 7.2, czyli:

- m) deklaracja dotycząca dokonywania odbioru od odbiorców wyeksploatowanych baterii akumulatorów ( w ilości równej ilości baterii dostarczanych) i ich utylizacji,
- n) zezwolenie na zbieranie odpadów.

Obowiązek wynikający z SIWZ, odnośnie do dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt. 7.2. m), n) oraz o) dotyczy tylko podmiotów dostarczających baterie akumulatorów.

Zastępca Dy.  
Biura Zakupów i Logistyki  
Jan Dreśliński

