

Sopot, dnia 19 listopad 2014r.
EZ11-Ez5-2110/01-349/04/14

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń do podstacji trakcyjnych 110/15/3kV” Szafy pomiarowe FQ2. Nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia EZ11-Ez5-2110/01-349/1/14 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o informację czy w dostawie szaf pomiarowych FQ2 należy uwzględnić w wycenie:

1. Licznik Energii z przystawka komunikacyjną B2 typ: ZMD405CT.44.0459 (CU-B2).
2. Licznik Energii z przystawka komunikacyjną B4 typ: ZMD405CT.44.0459 (CU-B4).
3. Licznik Energii z przystawka komunikacyjną E22 typ: ZMD405CT.44.0459 (CU-E22).
4. Zegar frankfurcki, typ:ZF-77.
5. Antena do zegara frankfurckiego.
6. Router UR5i v2 z RS232 w metalowej obudowie.

Odpowiedź na pytanie 1

Do wyceny szaf pomiarowych FQ2 **nie należy** uwzględniać:

1. Liczników energii elektrycznej ZMD405.CT
2. Zegara frankfurckiego typu ZF-77
3. Anteny do zegara frankfurckiego
4. Routera UR5i

Powyższe aparaty elektryczne Zamawiający dostarcza we własnym zakresie.

Z poważaniem:

Zastępca C. ktora Zakładu

Zbigniew Chyliński
(5)

a/a