

Wrocław, dn. 02.06.2014 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania oferenta do postępowania przetargowego nr : EZ12-Ez5b-211c/28/2014 na zadanie pt.: „Dostawa aparatury elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego MUZ – rozbudowa i modernizacja układów rozdzielczych energii trakcyjnej na podstacji trakcyjnej Szewce”.

Pyt. nr 1. W dokumentacji dołączonej do przetargu (PROJEKT WYKONAWCZY – ELEKTROENERGETYKA, TOM I – OGÓLNY) na stronie nr 31 w wykazie materiałów są wymienione urządzenia :

Poz. 12 – Prostownik ładowczy przystosowany do komunikacji CAN-BUS/RS485, **blok MKK prostownika we wspólnej obudowie z blokiem MKK falownika** i niezależnymi wyprowadzeniami magistrali na gniazda DB-9 (typ: ZB220DC30 i Blok MKK).

Poz. 13 – Falownik ze stycznikowym obwodem by-pass, przystosowany do komunikacji CANBUS/RS485 (typ: FM-2).

Czy w pozycji 6 oferty (falownik) dołączonej do SIWZ należy uwzględnić :

1. Tylko falownik (pozycja 13 wykazu materiałów);
2. Falownik wraz z blokiem MKK (wymieniony w pozycji 12 wykazu materiałów);
3. Prostownik ładowczy z blokiem MKK prostownika we wspólnej obudowie z blokiem MKK falownika oraz falownik (wszystkie urządzenia z pozycji 12 i 13 zestawienia materiałów)?

Odp. nr 1. Należy dostarczyć tylko falownik.

Dyrektor Zakładu

Lesław Kadziola