

Kielce, dn. 09.10.2014 r.

EUEZ4-Ez1a-4202/31-02/2014

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

*Dostawa szafy sterowania odłącznikami USO i szaf pomiarowych (bez układów pomiarowych)*


### **Informacja dotycząca zapytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego.**

Działając na podstawie postanowień zawartych w pkt. 6.3. oraz 6.4. SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/31/2014, PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, jako Zamawiający, w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia udziela odpowiedzi na zapytania do przedmiotowego postępowania.

#### **Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o informację na temat wyposażenia szaf pomiarowych RL1 i RL2. W SIWZ jest zapis, że szafy pomiarowe mają być bez układów pomiarowych. W związku z tym proszę o informację, jakich dokładnie urządzeń ma nie obejmować oferta. Czy chodzi tylko o liczniki energii elektrycznej, czy też o synchronizator US-162/GPS, moduł komunikacyjny CU-P32, konwerter TCC-100I Moxa. Proszę ponadto o informację, czy drzwi szafy mają być przeszklone oraz to, czy obudowa ma być wyposażona wewnątrz w oświetlenie.

**Odp.** Szafy pomiarowe mają być dostarczone bez układów pomiarowych, w których skład wchodzi w/w: licznik energii elektrycznej, synchronizator, moduł komunikacyjny i konwerter. Ponadto drzwi szafy mają być przeszklone, a obudowa wyposażona wewnątrz w oświetlenie.

Główny planista  
-analityk rynku  
  
Stanisław Najgeburski

