

Warszawa, 5 lutego 2014 r.

EH21d-9000-57-5/118/RW/13

do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych od II kwartału 2014 r. do końca II kwartału 2016 r.”; nr sprawy: nr EH21d-9000-57/118/RW/13 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

Zadanie nr 1 Dostawy kabli elektroenergetycznych o napięciu 3,6/6kV 8,7/15kV 12/20kV oraz 18/30kV

Kable typu YAKY 3,6/6kV, YAKYy 3,6/6kV, YAKYFpy 3,6/6kV

Czy zostaną zaakceptowane, jako spełniające wymagania zawarte w SIWZ, kable w/w typów spełniające wymagania w zakresie konstrukcji i parametrów zawarte w normach przedmiotowych PN-93/E-90402 oraz PN-93/E-90400

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oferowane kable spełniały wymagania określone w SIWZ. W modyfikacji SIWZ z dnia 3 lutego 2014 r. Zamawiający określił, że dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ust. 1 SIWZ mają potwierdzić zgodność wykonania oferowanych kabli z normami obowiązującymi w dniu wystawienia przedmiotowego dokumentu.

Pytanie 2:

Kable typu YAKY 3,6/6kV, YAKYy 3,6/6kV, YAKYFpy 3,6/6kV

Czy Deklaracje zgodności CE wystawiane przez producenta zostaną zaakceptowane jak wystarczające dokumenty potwierdzające jakość techniczno-eksploatacyjną?

Odpowiedź:


W pkt. 7.3 ust. 1 SIWZ Zamawiający określił dokumenty, które mają potwierdzić jakość techniczno-eksploatacyjną oferowanych kabli. Zgodnie z brzmieniem powyższego punktu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oprócz deklaracji zgodności, dokumentu

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
tel. +48 22 47 419 00
fax +48 22 47 414 79

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(włacony w całości)

energetyka@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl



wymienionego w lit. a oraz w przypadku kiedy nie jest producentem oferowanych kabli informacji o której mowa w lit. c.

Pytanie 3:

2/ Kable typu YHAKXS, YHKXS, XRUHAKXS, XRUHKXS, XUHAKXS napięcie znamionowe 8,7/15 kV, 12/20kV, 18/30kV

Czy zostaną zaakceptowane, jako spełniające wymagania zawarte w SIWZ, kable w/w typów spełniające wymagania w zakresie konstrukcji i parametrów zawarte w normie przedmiotowej PN-HD 620 część 10 C jako że jest to jedyna obecnie norma o statusie aktualnej Polskiej Normy z zastrzeżeniem odnośnie przekroju żyły powrotnej –przekroje żył powrotnych zgodne z wymaganiami wyspecyfikowanymi w SIWZ a nie z wymaganiami zawartymi w normie przedmiotowej PN-HD 620 część 10C

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oferowane kable spełniały wymagania określone w SIWZ. W modyfikacji SIWZ z dnia 3 lutego 2014 r. Zamawiający określił, że dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ust. 1 SIWZ mają potwierdzić zgodność wykonania oferowanych kabli z normami obowiązującymi w dniu wystawienia przedmiotowego dokumentu.

Pytanie 4:

Kable typu YHAKXS, YHKXS, XRUHAKXS, XRUHKXS, XUHAKXS napięcie znamionowe 8,7/15 kV, 12/20kV, 18/30kV

Czy zostaną zaakceptowane kable na napięcie 12/20kV jako spełniające wymagania odnośnie wyspecyfikowanych w SIWZ kabli na napięcie 8,7/15kV, gdyż konstrukcja kabli dedykowanych na napięcie 8,7/15kV nie jest ujęta w aktualnej normie przedmiotowej PN-HD 620 część 10 C.


Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 4 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania w niniejszym postępowaniu ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć na kable o parametrach określonych w SIWZ.

Pytanie 5:

Kable typu YHAKXS, YHKXS, XRUHAKXS, XRUHKXS, XUHAKXS napięcie znamionowe 8,7/15 kV, 12/20kV, 18/30kV

Czy certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność w/w kabli z normą HD-620 10C wydane przez BBJ zostaną zaakceptowane jako wystarczające dokumenty potwierdzające jakość techniczno-eksploatacyjną oferowanych kabli.



Odpowiedź:

W pkt. 7.3 ust. 1 SIWZ Zamawiający określił dokumenty, które mają potwierdzić jakość techniczno-eksploatacyjną oferowanych kabli. Zgodnie z brzmieniem powyższego punktu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oprócz zaświadczeń, o których mowa w lit. a (do których można zaliczyć certyfikat zgodności potwierdzający zgodność w/w kabli z normą, tak jak to określono w treści SIWZ, wydany przez BBJ), dokumentu wymienionego w lit. b oraz w przypadku kiedy nie jest producentem oferowanych kabli informacji o której mowa w lit. c.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopczyk