STACJA TRANSFORMATOROWA SŁUPOWA STSRS-20/630-I-12/20-2-O



UWAGA

1. Ochrona od porażeń

** dla stacji transformatorowej po stronie SN*

– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 20 kV

– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne

** dla stacji transformatorowej po stronie nn*

– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1 kV

– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne (konstrukcje stalowe)

– przed dotykiem pośrednim – II klasa izolacji (rozdzielnia nn)

2. Dobór mocy transformatorów zgodnie z tabelą nr 1

3. Stacja transformatorowa słupowa (STSRS-15/0,4 kV) z podejściem napowietrznym po przeciwnej stronie ustawienia transformatora

Stacja transformatorowa:

ST-131 km 131 703

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.			MODERNIZACJA LINII E59 ETAP I, FAZA I – LOT C		
NAZWA ZADANIA: S16 Przebudowa stacji Czempiń od km 131+080 do km 134+500					
	FUNKCJA	NAZWISKO	UPRAW. PROJEKT.	DATA	PODPIS
	PROJEKTANT	mgr inż. Stefan Granatowicz	DNBo-907/307/86	10.2012	
	KIEROWNIK				
WERSJA / OPIS WERSJI	SPRAWDZAJĄCY	Inż. Jan Kaczmarczyk	DBK7-E.18/2001	10.2012	
BRANŻA: Energetyka nietrakcyjna		ETAP: PROJEKT WykonawczY			
RYSUNEK NR: A526-PW-S16-E-RYS-03050	NAZWA RYSUNKU: Schemat ideowy słupowej stacji transf. ST-131	TYTUŁ: Linia potrzeb nietrakcyjnych			



UWAGI
1. Ochrona od porażeń
+dla stacji transformatorowej po stronie SN
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 20 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne
+dla stacji transformatorowej po stronie nn
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne (konstrukcja stalowa)
– przed dotykiem pośrednim – II klasa izolacji (rozdzielnica nn)
2. Układ mocy transformatorów zgodnie z tabelą nr 1







	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SYSTRA	MODERNIZACJA LINII E59 ETAP I, FAZA I – LOT C
Nazwa zadania	Linia Przebudowa stacji Czangchi od km 131+080 do km 134+500		
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Stefan Kowalewski	
SKALA:	SPRAWDZIŁ	inż. Jan Kowalczyk	
Obiekt	Energetyka elektryczna	Temat	PROJEKT WYKONAWCZY
Numer rysunku	A526-PW-316-E-RYS-0301	Nazwa rysunku	Układ pomiarowy stacji transformatorowej ST-132/1
		Tytuł	Lista pomiarowa



LINIAŁE
1. Ochrona od porażeń
•dla stacji transformatorowej po stronie SN
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 20 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienia ochronne
•dla stacji transformatorowej po stronie nn
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienia ochronne (konstrukcje stalowe)
– przed dotykiem pośrednim – 4 klasa izolacji (rozdzielnia nn)
2. Dobór mocy transformatorów zgodnie z tabelą nr 1







PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

SYSTRA

MODERNIZACJA LINII E59
ETAP I, FAZA I – LOT C

Stacja transformatorowa

Stacja Przekaźnikowa stacji Czempiń od km 131+080 do km 134+500

		Projektował	mgr inż. Stefan Kowalewski	SEP-481/09/96	11.2013
		Sprawdził			
Skala:	Data wydania:	Zatwierdził	inż. Jan Kowalewski	GKT-6/6/2009	11.2013

Branża: Energetyka niskoprądowa

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Numer dokumentu: A526-PW-316-C-RYS-03052

Nazwa rysunku: Schemat ideowy stacji transformatorowej ST-132/2

Tytuł: Linie potrzeb niskoprądowych



UWAGA
1. Ochrona od porażeń
•dla stacji transformatorowej po stronie SN
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 20 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne
•dla stacji transformatorowej po stronie nn
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne (konstrukcja stalowa)
– przed dotykiem pośrednim – 3 klasa izolacji (rozdzielnica nn)
2. Dobór mocy transformatorów zgodnie z tabelą nr 1

Stacja transformatorowa
ST-148 km 146, 948



Rozdzielnica nn–0,4 kV
typu RN–x/12





PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

SYSTRA

MODERNIZACJA LINII E59
ETAP I, FAZA 1 – LOT C

ST Przebudowa stacji Wielka od km 144+400 do km 147+300

Energetyka sieć trakcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY

A516–PW–ST–E–SYS–03051

Schemat. Miejsc. stacji transformatorowej ST–145

Linia potrzeb elektrycznych



UWAGI:
1. Ochrona od porażeń
•dla stacji transformatorowej po stronie SN
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 20 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne
•dla stacji transformatorowej po stronie nn
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne (kwadratowych stalowej)
– przed dotykiem pośrednim – 4 klasa izolacji (rozdzielnia nn)
2. Dobór mocy transformatorów zgodnie z tabelą nr 1



Rozdzielnica nn–0,4 kV
typu RN–w/72



Stacja transformatorowa:
ST-147 km 147 980



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

SYSTRA

MODERNIZACJA LINII E59
ETAP I, FAZA I – LOT C

LIT Odolinek Mielno– Lubań od km 147+300 do km 156+500

Energetyka elektryczna

PROJEKT WYKONAWCZY

A328–PW–LIT–E–RYS–03000

Zelgoszcz, klasowy
stacja transformatorowa
ST-147

Linia zasilcza elektryczna







PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SYSTRA	MODERNIZACJA LINII E59 ETAP I, FAZA I – LOT C	
		L17 Odolanów Mielno– Lubień od km 147+300 do km 158+500	
		Energetyka sieć trakcyjna	PROJEKT WYKONAWCZY
A529–PW–L17–E–RYS–03051	Sulgenut Stacja elektroenergetyczna ST-148	Linia potrzeb elektrycznych	



UWAGI
1. Ochrona od porażeń
+dla stacji transformatorowej po stronie SN
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 20 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne
+dla stacji transformatorowej po stronie nn
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne (konstrukcje stalowe)
– przed dotykiem pośrednim – 3 klasa izolacji (nadzienia nn)
2. Dobór mocy transformatorów zgodnie z tabelą nr 1





Rozdzielnica nn–0,4 kV
typu RN-w/12



Długa transformatorowa:
GT-152 km 152 132

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.		SYSTRA	MODERNIZACJA LINII E59 ETAP I, FAZA I – LOT C
Linia Ostrołęka Mostkow – Lukow od km 147+300 do km 156+500			
	Projektował:	mgr inż. Stefan Grzeszczak	2006-402/2015 PL/2013
	Sprawdził:		
	Zatwierdził:		
zmiana wpisu	Wprowadził:	inż. Jan Kowalczyk	GRT-4.16/1500 PL/2013
Branża: Energetyka elektryczna		Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	
Numer rysunku: AS28-PW-L17-E-RYS-03052	Nazwa rysunku: Schemat blokowy stacji transformatorowej GT-152	Tytuł: Linia potrzeb elektrycznych	



UWAGA
1. Uchwyty od pantofel
•dla stacji transformatorowej po stronie SN
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 20 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne
•dla stacji transformatorowej po stronie nn
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne (konstrukcja stalowa)
– przed dotykiem pośrednim – 2 klasa izolacji (rozdzielnica nn)
2. Układ mocy transformatorów zgodnie z tabelą nr 1.





Rozdzielnica nn–0,4 kV
typu RN–x/12

Stacja transformatorowa
ST-154 km 154,014

	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SYSTRA	MODERNIZACJA LINII E59 ETAP I, FAZA I – LOT C		
Nazwa i adres obiektu	LOT Ostrołęka Młodzyno – Lubań od km 147+300 do km 156+500				
		Funkcja	Nazwisko	Podpis i data	Nr uprawn.	Uwagi
		Projektował	mgr inż. Radosław Grzesikowski			
		Sprawdził				
Skala	Arkusz	Kierownik prac.	Inż. Jan Krzeszowiak			
Branża	Energetyka niskoprądowa			Etap	PROJEKT WYKONAWCZY	
Numer rysunku	Nazwa rysunku	Skala		Tytuł	Układ pomiaru niskoprądowych	
A026–PW–L17–E–RYS–03053	Schemat ideowy stacji transformatorowej ST – 154					







PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

SYSTRA

MODERNIZACJA LINII E59
ETAP I, FAZA I – LOT C

SIB Przebudowa stacji Lubań od km 158+500 do km 169+000

Branża: Energetyka elektryczna

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt nr: AS20-PW-019-E-WYS-03050

Nazwa obiektu: Schemat ideowy stacji kontenerowej ST-157

Typ: Linie potrzeb elektrycznych

KARTA MONTAŻOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ - st Czempiń

Lp	Nr stacji transformatorowej	Usytuowanie stacji transformatorowej km	strona kablogu - kom V - stacje transformatorowe	Typ stacji transformatorowej	Moc transformatora kVA	Typ żerdzi
1	ST-131	131.703	23	STSRS-20/630-I-12/20-3-0	25	E12/20

aparatura i osprzęt

Oznaczenie	Jedn.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
		podciąg bezp. napowietrzna PBnpW-20	wkładka bezpiecznikowa WBGnn-17,5/0,5 A	odgromnik-ogranicznik napowietrzny OLN-15/E-2/4/4	ogranicznik przepięć SN POLIM D	łańcuch odciągowy ŁO-1	głowica napowietrzna dla kabli SN	przewietrzenie mufowa z rozwin.MOSz/2	wieszak śrubowo-nabijakowy	wspornik trójkątny z rury kołnierz rN z fundamentem	ogranicznik przepięć rN (DR-N/5kV)/3	przewód SN napowietrzny PAS 35 mm2	kabel elektryczny miedziany YKY 1 x 70 mm2	kuchenka kablowa rurowa	zacisk odgałęźny	zacisk przelotowy izolacji	połączenie na izolatorach rN transf	wąż termokurczliwy	koszulka termokurczliwa	pętlowa pętla pomiarowa	tablica ostrzegawcza TO	tablica identyfikacyjna TTO	tabliczka ostrzegawcza PSb	konstrukcja podwieś pod transformator PTw-630	konstrukcja pod podstawę bezpiecznikowe KBs-1	konstrukcja pod izolatory KIs-II	konstrukcja pod głowice kablowe KGs-1	element mocowania transformatora do podestu SZTa	element zamocowania ogranicznika przepięć Ezs-20	element zabezpieczenia montera Ezs-1	element pomostu obsług EPOs-1	pomost pomostu obsług PPOs-1	drabina pomostu obsług	podwójna kwadratowa NK16190	linka oc z naręcza podk. podk. oc i sprężyna M16x100	linka oc z naręcza podk. podk. oc i sprężyna M16x300	obrimia stacyjna OSfs-1	obrimia do mocowania podestu Ops-160	obrimia do konstrukcji pod podstawy bezp. OSfs-2	uchwyt do mocowania rur i kabli	pasmo kabla nN dł 4,7 m	kołnierz do rur KNS 110	elektrokabina nN BE110	klamra taśmy montażowej	pas fi. dodat str 74	pas fi. LDs str. 76	uziemienie stacji na słupie - dodat str. 69	uziemienie stacji na słupie - dodat str. 70
		szt	szt	kpl	szt	kpl	kpl	kpl	szt	szt	szt	m	m	szt	szt	szt	kpl	m	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	kpl	kpl	kpl	kpl
1		3	3	1	3	3			3	1	3	18	8	15	3	3	1	2	2	6	2	1	1	1	1	1	1		2	3	1	1	1	1	3	3		1	2		1	2	2		8	1			1	

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

SYSTRA

MODERNIZACJA LINII E59
ETAP I, FAZA I – LOT C

NAZWA ZADANIA: S16 Przebudowa stacji Czempiń od km 131.080 do km 134.500

	FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS PROJEKT.	DATA	PODPIS
	PROJEKTANT	mgr inż. Stefan Granatowicz	0486-907/307/98	10.2012	
	PROJEKTANT				
	ASYSTENT				
	ASYSTENT				
WERSJA / OPIS WERSJI	SPRAWDZAJĄCY	inż. Jan Kaczmarczyk	0867-E.18/2001	10.2012	

SKALA

BRANŻA: Energetyka nietrakcyjna

ETAP: PROJEKT WykonawczY

RYSUNEK NR

NAZWA RYSUNKU: tabela montażowa słupowej st. transf.

TYTUŁ: Linia potrzeb nietrakcyjnych



UWAGI
1. Ochrona od porażeń
• dla stacji transformatorowej po stronie SN
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 20 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne
• dla stacji transformatorowej po stronie nn
– przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1 kV
– przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne (konstrukcja stalowa)
– przed dotykiem pośrednim – II klasa izolacji (rozdzielnia nn)
2. Dobór mocy transformatorów zgodnie z tabelą nr 1







	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SYSTRA	MODERNIZACJA LINII E59 ETAP I FAZA I – LOT C			
	L18 Odolanek Lubień – Poznań od km 159+000 do km 163+600					
	Energetyka sieciowa		PROJEKT WYKONAWCZY			
A526-PW-L18-E-RYS-03050	Schemat ideowy stacji transformatorowej ST-160		Linia potrzeb elektrycznych			