

Kraków, dn. 17.11.2014 r.
EZ6-Ez6-55712-046/2014

OFERENCI

Dotyczy postępowania nr EZ6-Ez6-55712/044/2014

na Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na:

- Zadanie 1 - „Wymiana drzwi garażowych w hali pociągu sieciowego EZSZ Strażów”,
Zadanie 2 - „Remont dachu i elewacji w magazynie paliw EZSZ Strażów”,
Zadanie 3 - „Remont elewacji i posadzek w magazynie EZSZ Strażów”.

Szanowni Państwo,

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy odpowiada na pytania zadane do w/w postępowania:

Zadanie nr 1 – Wymiana drzwi w hali pociągu sieciowego EZSZ Strażów

1. Pytanie nr 1 - Z jakich profili ma być wykonana brama segmentowa?

Odpowiedź: brama ma być wykonana z paneli stalowych wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm i wysokości od 500 do 625 mm (w zależności od wysokości bramy), panele powlekane są farbami poliestrowymi i zabezpieczone okuciami z blachy stalowej ocynkowanej. Brama w kolorze brązowym np. RAL 8016 lub podobny

2. Pytanie nr 2 – Czy ma to być brama otwierana ręcznie czy automatycznie, jeśli automatycznie to czy sterowane z centralki czy z pilota?

Odpowiedź: brama ma być otwierana automatycznie z centralki sterującej np. WS-900

3. Pytanie nr 3 – Jeśli brama ma być automatyczna to po czyjej stronie leży doprowadzenie zasilania do centralki?

Odpowiedź: Doprowadzenie zasilania do centralki i silnika należy do PKP Energetyka S.A.

4. Pytanie nr 4 – Czy w bramie mają występować drzwi przejściowe?

Odpowiedź: Drzwi w bramie standardowe umiejscowione po prawej stronie bramy, otwierane do środka hali.

Zadanie nr 2 – Remont dachu i elewacji w magazynie paliw EZSZ Strażów

1. Pytanie nr 1 – Proszę o podanie parametrów papy nawierzchniowej

Odpowiedź: Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS o grubości min. 5,2 mm, wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż/poprzek min.40%, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/ m², od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona papy pokryta folią z tworzywa sztucznego, giętkość w obniżonych temperaturach - 25°C (minus 25° C), Kolor wg RAL 3011 lub podobny.

Dyrektor Zakładu


Małgorzata Górską

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie- Usługi
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14
31-403 Kraków
tel. +48 12 351 59 04
fax +48 12 351 59 05
ez6.ez12@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607-00257
kapitał zakładowy: 805.453.290,00 zł
(wpłacony w całości)