



Poznań, 20.10.2015r.

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź dot. przetargu EZ13 – Ez5-2110/59/15 na zadanie:

„Dostawa 3-fazowego transformatora olejowego 30/15kV o mocy 2MVA do PT Nekla”

Pytanie nr 1

Transformator ma być wykonany w kadzi hermetycznej, czy z konserwatorem, przełącznikiem Buchholza, odwilżaczem?

Ponieważ nie jest możliwe wykonanie transformatora hermetycznego z konserwatorem, odwilżaczem i przełącznikiem Buchholz- sprzeczność.

Odpowiedź nr 1:

Transformator ma być wykonany odpowiednio do swojej mocy, czyli z konserwatorem, przełącznikiem Buchholza oraz odwilżaczem.

Zatwierdził:

Dyrektor Zakładu (1)

Stanisław Zaleski