

Łódź, dn. 30 lipca 2015 r.
EZ2-EZ7-903-222/15

W związku z zapytaniami dotyczącym realizacji zadania pt.: „dostawa rozdzielnic nN 0,4kV do ST-1 Kutno” będących przedmiotem zamówienia przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ2-EZ7-903-222/15 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki udziela poniżej odpowiedzi na przedstawione pytania.

Pytanie nr 1.

„Proszę o sprecyzowanie ilości liczników znajdujących się w odrębnym przedziale. Zamawiający wskazuje 14 liczników energii lecz po dodaniu wszystkich liczników znajdujących się w tym przedziale liczba ich wynosi 16. Proszę również o informację gdzie Zamawiający przewidział trzy trójfazowe liczniki bezpośrednie.”

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający koryguje punkt 2.3.12 SIWZ. Punkt ten otrzymuje brzmienie:

Ww. przedział powinien być przygotowany do montażu 14 liczników energii elektrycznej (2 liczniki bilansujące w układzie półpośrednim, 1 licznik trójfazowy dla potrzeb własnych stacji, 2 liczniki dla końcowych pól odpływowych rozdzielnic nN, 6 liczników dla pól odpływowych z pomiarem półpośrednim, 3 trójfazowe liczniki bezpośrednie) wraz z aparaturą pomocniczą (listwy pomiarowe, zabezpieczenia, modem). Układy pomiarowe montowane na płycie wsporczej rezokartowej, rezokartkowej lub pochodnej tych tworzyw. Szafę licznikową należy okablować, wyposażać w listwy pomiarowe, zabezpieczenia. Przewody napięciowe, prądowe prowadzić pod płytą wsporczą. Zamawiający wymaga rozwiązania polegającego na zastosowaniu zawiasów umożliwiających uchylność tablicy. W szafie licznikowej należy wykonać połączenie szeregowe przewodem typu „skrętka” od modemu komunikacyjnego do każdej tablicy licznikowej umieszczonej w szafie. Przewód należy prowadzić pod płytą wsporczą.

Pytanie nr 2.

„Proszę również o informację gdzie Zamawiający przewidział w rozdzielnic nN (gdzie ma się fizycznie mieścić) układ SZR.”

Odpowiedź nr 2.

Zgodnie z pkt. 2.3.8 układ SZR należy umieścić w odrębnym przedziale. Przedział w w rozumieniu Zamawiającego to dodatkowa szafka stanowiąca integralną część konstrukcyjną rozdzielnic.

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora Zakładu

Krzysztof Sowiński

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa

Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
tel. +48 42 205 55 69
fax +48 42 205 57 67
r.filiczak@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301807
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wpłacony w całości)
www.pkepenergetyka.pl